

Lyse Produksjon AS
Postboks 8124
4069 STAVANGER

Janne Gunn Helle

Vår dato: 09.02.2017
Vår ref.: 201500357-31
Arkiv: 312 / 032.Z
Deres dato: 01.12.2016
Deres ref.: 159253

Saksbehandler:
Jakob Fjellanger
22959213

Dam Dalavatn – svar på innspill i forbindelse med manøvreringsreglementet

Det vises til deres brev av 01.12.2016 der dere ber om ny vurdering av dokumentene som er lagt fram, for å få fastsatt lovlig regulering i henhold til gjeldende konsesjon.

NVE mener at vi tidligere har gitt vår vurdering av det vi mener er dokumentert rundt den lovlige reguleringen i dam Dalavatn, og det vises til tidligere brev til JKAS av 17.04.2015, 23.02.2016 og 11.03.2016 (NVE 201500357-10, 17 og 19), samt til brev til OED av 16.06.2016 (NVE 201500357-23).

NVE legger til grunn at ny dam er bygget med samme HRV som den gamle dammen, slik JKAS har opplyst. Videre legges til grunn at terskelen nedstrøms dammen ikke var i konflikt med dammens LRV like før dammen ble revet, se foto framlagt av Ragnar Oftedal (NVE 201500357-15) som øyensynlig viser at vannet renner fritt fra dammen selv etter at lukewirene er kappet. NVE har henvist til denne fotodokumentasjonen i brev av 23.02.2016. Etter det NVE forstår er høyden på terskelen nedstrøms dammen ikke hevet etter at den nye dammen ble etablert, men kanskje heller senket ved etablering av eksisterende steinterskel.

NVE kan ikke se at dokumentasjonen som JKAS legger fram i brevet av 01.12.2016 bringer noe vesentlig nytt inn i saken.

NVE mener på denne bakgrunn at lovlig regulering i hvert fall ikke er større enn det som er praktisk mulig i dag, på basis av den nye dammens luker og eksisterende terskel nedstrøms. Herunder skal det slippes minstevannføring på 700 l/s fra dammen.

NVE mener JKAS nå må velge om man skal fortsette innenfor dagens praktisk mulige regulering og søke om å bringe dagens manøvreringsreglement i tråd med de reelle forhold, eller om man skal søke om ny konsesjon for å øke reguleringen. NVE ønsker en avklaring på dette innen **15.03.2017**.



Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Olje- og energidepartementet
Ragnar Oftedal