



Norges vassdrags- og energidirektorat

nve@nve.no

Laudal 14.12.15

Høringsuttalelse vedrørende søknad om å fravike manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk

Deres ref.nr: 201500921-7. Viser til epost av 19.11.15. ang Agder Energi Vannkraft AS sin søknad om å slippe mindre vann enn manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk beskriver.

Det planlegges fjerning av terskler som beskrevet i prosjektet Miljødesign Mandalsvassdraget. For å få gjennomført dette arbeidet, søkes det om redusert vannføring ned mot 3 m/s i inntil 8 uker i en eller flere perioder i tidsrommet 1.januar til 15. april 2016.

Mandalselva Elveeigarlag mener at omsøkte tiltak innen beskrevet tidsrom bør tillates. Redusert vannføring vil i liten grad påvirke fiskevandring av smolt og vinterstøing innen beskrevne periode. Det må avklares med berørte rettighetshavere tiltak for å begrense mulige skader redusert vannføring vil bety for landbruksdrift og annet.

Undertegnede bistår gjerne ved oppklarende spørsmål / svar.

Med hilsen
for Mandalselva Elveeigarlag

Karl Gjermund S Damli, sekr (s)