

Tilsynsrapport

Revidert enhet:	Sognekraft AS	
Tilsynsdato:	15.04.2015	
Sted:	Sognekraft AS sine lokaler i Vik i Sogn	
Medvirkende fra revidert enhet:	Harald Stadheim, nettsjef Reidar Thorsnes, assisterende nettsjef Håvard Myrvang, IKT-sikkerhetskoordinator	
Tilsynslag fra NVE:	Amir Messiha, tilsynsleder	
	Arthur Gjengstø, tilsynsmedarbeider	
	Øystein Gåserud, tilsynsmedarbeider	
	Lars Andreas Eriksson, tilsynsleder rasjonering	
Seksjonssjef	Arthur Gjengstø, TBB	
Vår ref Saksnr./Arkiv:	201501026-6	Vår dato :22.05.2015
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.		

1 Innledning

1.1 Formål med revisjonen

Kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energiloven, energilovforskriften og beredskapsforskriften – kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene, samt at konsesjonsgitte vilkår er oppfylt.

1.2 Revisjonsgrunnlag

- Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften (bfe)).
- NVEs varsel om tilsyn av 26.02.2015.
- Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



1.3 Tilsynsform

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for selskapet det ble ført tilsyn med og tilsynslaget fra NVE og en befaring av 66 kV kraftlinje. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

1.4 Veileder til beredskapsforskriften

For de fleste avvik er det gitt en kort kommentar. I veilederen til beredskapsforskriften finnes mer utdypende kommentarer, samt konkrete krav til hvordan bestemmelsene i forskriften skal oppfylles. Veiledningen er knyttet til de enkelte paragrafene i forskriften.

2 Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister

De avvik og anmerkninger som er angitt nedenfor skal være i overensstemmelse med innholdet i avslutningsmøtene. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, eller det oppdages unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi om snarlig tilbakemelding. Det er totalt 1 avvik og 3 anmerkninger.

Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: Påpekning av forhold med forbedringsmulighet, eller et forhold som bør vurderes nærmere av selskapet, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.

2.1 Avvik

bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser

Avvik 1:	Selskapets Risiko- og sårbarhetsanalyse oppfyller ikke forskriftskrav.
----------	--

Kommentar: Risiko og sårbarhetsanalyse mangler handlingsplaner, tidsfrister og prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. Selskapet mangler en samlet oversikt over alle risiko for å kartlegge prioriteringene.

Retting:

- Risiko og sårbarhetsanalyse skal følges opp med handlingsplaner. Sikringstiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Ved hendelser som skal håndteres med beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen.
- Det må utarbeides en sammenstilling av alle ROS-analyser.
- Konsekvenser og resultater ved innføring av de foreslåtte tiltak må foreligges.

Frist: 01.09.2015



2.2 Anmerkninger

enf § 3-5 a Drift, vedlikehold og modernisering

Anmerkning 1: Selskapet bør videreføre arbeidet med å sikre kritiske og utsatte linjer mot trefall.

Kommentar: Selskapet bør gjennomføre sine planer for oppgradering av kraftlinjer.

bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging

Anmerkning 2: Selskapet oppdaterer ikke beredskapsplanen rutinemessige.

Kommentar: Selskapet må påse at det er etablert et system for oppdatering av beredskapsplaner.

bfe § 2-8 Informasjonsberedskap

Anmerkning 3: Selskapet bør påse at informasjonsplanen er oppdatert.

Kommentar: Selskapet bør gjennomgå sin informasjonsberedskap i forbindelse med ekstraordinære situasjoner.

3 Tilbakemelding

Vi ber om å få tilsendt bekreftelse på at korrigerende tiltak er utført innen fristen. For det enkelte avvik skal det gis en kortfattet beskrivelse av hva som faktisk er utført. Ytterligere dokumentasjon skal kunne framlegges dersom NVE ber om dette.