

**Forslag
til**

**Manøvreringsreglement
for regulering Abojohka m.v. i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms fylke**

(Fastsatt (dato). Erstatte tidligere reglement gitt ved kgl. res. 08.10.1999)

1.
Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Abojavri	687,0		669,0	0	18,0	18,0
Lassjavri	539,0	543,0	519,0	4,0	20,0	24,0
Corrojavrit (Småvatna nedre)	294,0	315,0		21,0	0	21,0
Corrojavrit (Småvatna øvre)	302,0	315,0		13,0	0	13,0
Suoikkatjavri	519,0	529,0	516,0	10,0	3,0	13,0

Høyden for Corrojavrit (Småvatna), Lassjavri og Abojavri refererer seg til TP VIII i Fjellanger-Widerøes oppmåling og luftkartleggings-nivellement, som har høyden 294,703 m.o.h.

Grunnlaget for høyden ved Suoikkatjavri er NGOs kartblad Nabar.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

- a. Sarvvesjavri.
Avløpet fra Sarvvesjavri - et nedbørsfelt oppgitt til 16,4 km² - overføres til Stuora Mollesjavris nedbørsfelt. Ved overføringen senkes Sarvvesjavri permanent 5 m til kote 892.
- b. Stuora Mollesjavri.
Avløpet fra Stuora Mollesjavri - et nedbørsfelt oppgitt til 45,2 km² - og det tilførte vatn fra Sarvesjavri overføres til Abojavris nedbørsfelt. Ved overføringen senkes Stuora Mollesjavri permanent 5 m til kote 781.
- c. Njuikenjohka.
Avløpet fra Øvre del av Njuikenjohka - et nedbørsfelt oppgitt til 14,1 km² - overføres til Abojavri.
- d. Abojavri.
Avløpet fra Abojavri - et nedbørsfelt oppgitt til 42,9 km² - overføres sammen med avløpet fra de under a, b og c nevnte nedbørsfelt, til Lassjavri.
- e. Njemenjaikojohka.
Avløpet fra Njemenjaikojohka med Suoikkatjavri - et nedbørsfelt oppgitt til 150,9 km² - overføres til Corrojavrit.
- f. Abojohka.
Avløpet fra et oppgitt nedbørsfelt på 14,8 km² i Abojohka umiddelbart nedenfor Abojavri samt øvre deler av Olbmajohka (7,4 km²), Sleaudidjohka (7,6 km²) og Buollanjohka (12,8 km²) overføres til Lassjavri.
- g. Abojohka.
Avløpet fra 4,3 km² av Abojohkas nedbørsfelt nedenfor overføringstunnelen under f, overføres til Corrojavrit.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Alle vannføringsendringer ved slipp fra Suoikkatjavri til Njarbesjohka/Njemenjaikojohka skal skje gradvis.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

4.

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.