

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Deres ref: 201501376-5
Vår ref: 2016/7753
Dato: 22.02.2016
Org.nr: 985 399 077

Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

HØRINGSUTTALESE FRA MATTILSYNET ROAN KOMMUNE - SØKNAD OM GRUNNVANNSUTTAK TIL SUMSTAD VANNVERK - ROAN KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG

Vi viser til søknad fra NVE fra Roan kommune, datert 12.01.2016 om tillatelse til å ta ut grunnvann fra Sumstad vannverk. Det søkes om et uttak av 25.000 liter/døgn grunnvann fra Sumstad i Roan kommune i Sør-Trøndelags fylke.

Mattilsynet har blitt bedt om å komme med en uttalelse til foreliggende søknad innen 26.02.2016.

Mattilsynet har vært orientert om planer om å etablere en ny vannkilde ved Sumstad i forbindelse med at den eksisterende brønnen ved Sumstad inneholdt bly over den tillatte grenseverdien.

Saksbehandler har vært på befaring til den aktuelle vannkilden tidligere.

Foreliggende søknad om konsesjon, utarbeidet av Roan kommune og Norconsult beskriver

prosjektet på en grundig måte.

Det er vurdert at innbyggernes ved Sumstad har et vannbehov på 0,3/l/s og det søkes dermed om dette. Vannet som renner ut på brønntoppen utgjør ca. 0,5 l/s og kapasiteten til brønnen anslås å være 2 l/s.

Mattilsynet mener at Roan kommune bør sørge for at det blir søkt om et tilstrekkelig høyt uttak med tanke på en utbygging m.m.

Kommunen opplyser om at det skal pålegges restriksjoner ved at ca. 100 m² av dyrkemarka må gjerdes inn, og at ytterligere 5 daa dyrkemark pålegges restriksjoner ved at arealene ikke kan gjødsles eller sprøytes.

Som konklusjon anbefaler Mattilsynet at det gis konsesjon til Roan kommune i henhold til den foreliggende søknad.

Med hilsen

Tove M. Henrik
Tove Marie Hervik

Mattilsynet
Seksjon fisk, dyr og mat innherred og
Fosen

Saksbehandler: Tove Marie Hervik
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

www.mattilsynet.no