

Eidsiva Nett AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Vår dato: 05.06.2015
Vår ref.: 201501681-4
Arkiv: 641
Deres dato: 11.05.2015
Deres ref.: EE 125704

Saksbehandler:
Astrid Ånestad

Eidsiva Nett AS – fos § 14 - Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Eidsiva Nett AS datert 11.05.2015 (deres ref EE#125704/vår ref 201501681-2) med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE varslet i brev 20.04.2015 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Eidsiva Nett var sent ute med å søke systemansvarlig om idriftsettelse ved ombygging av Elverum transformatorstasjon. Videre ble Eidsiva Nett bedt om å utdype hva som var årsakene til at systemansvarlig ble informert sent, samt redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

Eidsiva Netts kommentarer

Eidsiva Nett skriver i svarbrev at de etter avklaring om behov for idriftsettelsessøknad med systemansvarlig, ser at systemansvarlig ikke ble informert i tråd med fos § 14 i forbindelse med Elverum transformatorstasjon.

Eidsiva Nett skriver videre at Statnett om systemansvarlig ble informert i et orienteringsbrev sendt 29.10.2014, hvor Eidsiva Nett AS beskrev sin vurdering av tiltaket i forhold til systemansvaret. Eidsiva Nett vurderte i utgangspunktet ikke tiltaket til å være pliktig om å søke om nytt idriftsettelsesvedtak, da det etter Eidsiva Netts vurdering var et til tiltak som ikke innebar en endring i eksisterende system på en slik måte at det fikk vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller sentralnettet. Dette brevet ble utarbeidet ca et år før idriftsettelse av vedtaket, men ble ifølge Eidsiva Nett dessverre ikke oversendt til systemansvarlig grunnet utskiftninger av medarbeidere på prosjektet. Eidsiva Nett fikk tilbakemelding fra systemansvarlig 30.10.2014 om at dette var feil tolkning av fos § 14, og Eidsiva Nett sendte inn søknad om idriftsettelse 31.10.2014.

Videre skriver Eidsiva Nett at det ble etablert nye rutiner for søknader og varslinger i henhold til fos etter en omorganisering i 2013, og at det blant annet ble avholdt møte med systemansvarlig hvor fos og krav til søknad og varsling ble gjennomgått. I sitt svar på NVEs varsel om vedtak la Eidsiva Nett AS ved flytskjema for prosjekter i regionalnettet, hvor det beskrives at fos-søknad følger etter spesifisering av anlegg, men før investeringsbeslutning. Eidsiva Nett skriver videre at det etter saken med nye Elverum transformatorstasjon nå også er lagt inn en oppfølgingsmappe i NIS-systemet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

Til informasjon viser forøvrig NVE til veileder fra systemansvarlig om hvilke endringer i regional og sentralnettet det er nødvendig å søke iht. fos 14, publisert 2.3.2015 på Statnett sine hjemmesider.

Avslutning av saken

NVE forutsetter at Eidsiva Nett AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Astrid Ånestad
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: