

Fra: Karl Gjermund Damli <kgjd@online.no>
Sendt: 9. april 2015 14:46
Til: Grønbech Tonje Aars; NVE
Emne: SV: Høring med frist 30. mars - Søknad om å fravike manøvreringsreglementet i smoltsesongen på Laudal kraftverk i Mandalsvassdraget

Vi viser til høring i forbindelse med Agder Energi Vannkraft AS sin søknad om å midlertidig få fravike fra manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk. Søknaden gjelder smoltperioden 2015 og 2016. AEV ønsker å slippe mindre vann forbi kraftverket enn angitt i prøvereglementet noen dager (ikke under 20 % av total vannføring, og ikke mindre enn 6 m³/s). Styret i Mandalselva Elveeigarlag (ME) har diskutert saken.

AEV sin hensikt er å bedre smoltoverlevelse og legge ytterligere grunnlag for fremtidig manøvrering av Laudal kraftverk. Dette er mål ME deler med AEV.

ME er i utgangspunktet noe skeptisk til å støtte en justering av manøvreringsbestemmelsene i det som allerede er en prøveperiode, selv om det åpnes for det i bestemmelsenes pkt 3. I notat fra NINA angående forsøkene påpekes at "antallet smolt som unngår turbinpassasjer blir minst like høy som med gjeldene slippregime". Dersom dette innfris er vi selvsagt positive til tiltaket. I praksis har en vel hittil ikke fått testet det foreløpige vannføringsregime mht smoltutvandring i en "normalsesong" for vannføring? Vi er derfor noe usikre på om en kjenner nivået på smoltutvandring godt nok. Om det skulle vise seg at antall smolt som unngår turbinpassasje blir redusert i forhold til NINA s antakelser, bør NVE vurdere om ikke den 5 årige prøveperioden med manøvreringsbestemmelser fra 2013 bør utvides med 2 år når det gjelder smoltutvandringsperioden dersom AEV sin søknad behandles positivt.

Med hilsen
for Mandalselva Elveeigarlag
Karl Gjermund S Damli, sekr.

> From: Grønbech Tonje Aars [tagr@nve.no]
> Sent: 2015-03-16 14:56:05 CET
> To: 'kgjd@online.no' [kgjd@online.no],
> 'oyvind.jorstad@marnardal.kommune.no'
> [oyvind.jorstad@marnardal.kommune.no], 'fmvaorn@fylkesmannen.no'
> [fmvaorn@fylkesmannen.no]
> Cc: 'svein.haugland@ae.no' [svein.haugland@ae.no]
> Subject: Høring med frist 30. mars - Søknad om å fravike
> manøvreringsreglementet i smoltsesongen på Laudal kraftverk i
> Mandalsvassdraget
>
> Til
>
> Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Ørnulf Haraldstad
>
> Marnardal kommune v/ Øyvind Jorstad

>

> Mandalselva Elveeigarlag v/ Karl Gjermund Damli

>

>

> Høring av søknad om fravik av manøvreringsreglementet for Laudal

> kraftverk NVE har mottatt søknad fra Agder Energi Vannkraft AS (AEVK), der de ber om å midlertidig få fravike fra manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk. AEVK ønsker å slippe mindre vann forbi kraftverket enn angitt i reglementet enkelte dager, men vannføringen forbi kraftverket vil ikke underskride 20 % av totalvannføringen, og aldri mindre enn 6 m³/s.

> Søknaden gjelder smoltperioden 2015 og 2016. AEVK begrunner søknaden med at de (i samarbeid med NINA) ønsker å gjøre undersøkelser og forsøk som kan bedre overlevelsen av smolt, og legge ytterligere grunnlag for en fremtidig manøvrering av Laudal kraftverk i smoltperioden.

> I manøvreringsreglementet til Laudal kraftverk står det at reglementet for smoltslipp kan fravikes ved gjennomføring av undersøkelser og forsøk når dette på forhånd er godkjent av NVE. I forbindelse med at terskel 7 nedstrøms dam Mannflåvatn skal rives, har NVE i brev av 10. mars gitt AEVK tillatelse til å midlertidig redusere minstevannføringsslippet fra dam Mannflåvatn fra 6 m³/s til 3 m³/s i opptil 21 døgn i perioden 10. mars - 15. april. Dette til orientering.

> Vedlagt er søknad om endret slippregime i smoltperioden i 2015 og 2016 forbi Laudal kraftverk. Vedlagt er også et notat fra Torbjørn Forseth som gjør rede for bakgrunnen for søknaden og en NINA rapport som redegjør for tidligere smoltforsøk.

> NVE ønsker uttalelser til søknaden fra Agder Energi Vannkraft AS om mulige negative konsekvenser av tiltaket for allmenne interesser. Søker planlegger å starte arbeidet i smoltsesongen 2015, så vi ber om at uttalelser merkes med saksnummer 201501813, og sendes til oss innen mandag 30. mars 2015, og gjerne så snart som mulig.

>

>

> Med hilsen,

> Tonje Aars Grønbech

> Førstekonsulent

> Konesjonsavdelingen

> Seksjon for vassdragskonsesjon

> Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

> Telefon: 09575 / direkte: 22 95 92 06 / mobil: 922 47 898

> E-post: nve@nve.no / direkte:

> tagr@nve.no www.nve.no [NVE]

>

> Kopi til: Agder Energi Vannkraft AS v/Svein Haugland