

Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 05.06.2015
Vår ref.: 201501859-4
Arkiv: 641
Deres dato: 15.05.2015
Deres ref.: 201500253-6

Saksbehandler:
Astrid Ånestad

Statkraft AS – fos § 14 - Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Statkraft AS datert 15.05.2015 (deres ref 201500253-6/vår ref 201501859-3) med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE varslet i brev 23.04.2015 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Statkraft var sent ute med å søke systemansvarlig om idriftsettelse av ny generatortransformator på Heggsetfoss Kraftverk. Videre ble Statkraft bedt om å utdype hva som var årsakene til at systemansvarlig ble informert sent, samt redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

Statkrafts kommentarer

Statkraft skriver i brev til NVE at for idriftsettelsen av ny generatortransformator på Heggsetfoss var årsaken til at det ble informert for sent i forhold til selskapets fremdriftsplan at interne rutiner ikke ble fulgt i prosjektet. Statkraft fremhever samtidig at planene for idriftsetting ble endret, og først idriftsatt etter at konsesjonsendring fra NVE og idriftsettelsesvedtak fra Systemansvarlig var på plass.

Statkraft skriver videre at selskapet har et internt instruksverk som gjennomgås årlig. En av disse instruksene omhandler blant annet innmelding til systemansvarlig. Gjeldende revisjon av instruksen ble oversendt, hvor det er beskrevet rutiner for informasjon av systemansvarlig iht fos § 14.

Statkraft skriver videre at *'Internt i regionen blir tilfellet presentert og drøftet i aktuelle fora med tanke på at vi skal fange dette opp på riktig måte i fremtiden. Bl.a. blir det teama under Driftsleders presentasjon under den årlige fysiske samlingen til Teknisk Avdeling nå i mai. Det er også tatt opp i fora på tvers av regioner i Statkraft Energi AS.'*

NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentral et, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentral et som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

Til informasjon viser forøvrig NVE til veileder fra systemansvarlig om hvilke endringer i regional og sentralnettet det er nødvendig å søke iht. fos 14, publisert 2.3.2015 på Statnett sine hjemmesider.

Avslutning av saken

NVE forutsetter at Statkraft AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Astrid Ånestad
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: