

Norges vassdrags-og energidirektorat
Att. Heidi Kannick
Vangsveien 73, Postboks 4223
2307 HAMAR

Dato: 29.06.2016

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata

Vår ref: 2016/885 - 7575/2016 Saksbehandler: Mari Solbrekken
Deres ref: Telefon:
Arkiv: S10

Høringsuttalelse i forbindelse med vurdering av konsesjonsplikt for oppgradering av Løpet kraftverk - NVE - Åmot kommune

Bakgrunn

Åmot kommune v/ kommuneplanlegger Mari Solbrekken mottok torsdag 9.juni telefon fra NVE v/ Heidi Kannick og påfølgende e-post samme dag vedrørende Løpet Kraftverk. NVE skal foreta en vurdering av konsesjonsplikt v/bytte av løpehjul i Løpet kraftverk i 2012 som ga større installert effekt (24,4 MW til 28,2 MW) og da økt slukeevne (150 m³/s til 176 m³/s). Dette ble ikke behandlet av NVE på dette tidspunktet.

På bakgrunn av dette har NVE bedt om en nærmere redegjørelse for rehabiliteringen fra Eidsiva ved å sende inn en søknad om en formell konsesjonspliktutvurdering av det allerede gjennomførte tiltaket. Søknaden til Eidsiva lå ved i høringsoversendelsen, og søknaden er datert 07.12.2015.

NVE har sendt saken på begrenset høring til Åmot kommune og Fylkesmannen i Hedmark for å få innspill på mulige konsekvenser for allmenne interesser, med frist 15. juni. Åmot kommune stiller spørsmålstegn ved at brevet fra Eidsiva er fra desember i 2015, og at NVE så lang tid etter sender ut på begrenset høring med frist på kun 5 dager. Åmot kommune ba på bakgrunn av dette om utsatt høringsfrist til 5.september for å få mulighet til å behandle saken politisk etter sommeren. Dette var ikke mulig å imøtekomme fra NVE sin side, og fristen ble dermed avklart satt til 4.juli 2016. På bakgrunn av dette er saken behandlet administrativt.

Administrativ uttalelse – Åmot kommune

Åmot kommune stiller spørsmålstegn ved hvorfor Eidsiva ikke søkte eller avklarte byttet av løpehjul med NVE i 2012, da rehabiliteringen ble utført. Dette burde vært avklart den gang.

Det er vanskelig for kommunen med kort frist, samt så lite omfattende redegjørelse og dokumentasjon fra Eidsiva og NVE, å foreta en uttalelse med mulige virkninger for allmennheten på denne endringen i slukeevne og installert effekt. Gjeldende konsesjon fra 1970 er ikke like detaljert som en konsesjon i dag ville sett ut, og faktagrunnlaget kan for kommunen synes å være svært begrenset.

Åmot kommune antar at konsekvensene ved byttet av løpehjul er minimale slik Eidsiva beskriver i sin redegjørelse, da kraftverk og flomluker har samme inntak og utløp. Men det antydes at økt slukeevne kan lede økt antall fisk ned i turbinen, da antall dager med overløp blir redusert. Eidsiva beskriver at vannføringen vil være mellom 150 m³/s og 176 m³/s ca. 10-12 døgn i året.

Åmot kommune sendte saken til Åmot Elvelag, som er godt kjent med fiskeforholdene i Løpsjøen/Rena elv. De har på bakgrunn av dette kommet med en egen uttalelse i saken. Åmot kommune støtter oppunder deres vurderinger, i forhold til mulige konsekvenser for fisk, og at forholdene må vurderes nærmere og følges opp av aktuelle avbøtende tiltak. Det vises her til arbeidet med fiskevandring som Eidsiva gjorde i samarbeid med NINA i forbindelse med bygging av flomløpet. Eidsiva fikk pålegg fra Fylkesmannen om å bedre funksjonaliteten i eksisterende fisketrapp, jf. brev datert 09.09.2011. Vedtaket ble påklaget, men pålegget ble opprettholdt av Direktoratet for Naturforvaltning i brev av 07.10.2011. Åmot kommune har ingen informasjon som tilsier at dette er fulgt opp i etterkant. Dette er relevant i denne sammenheng med tanke på konsekvenser for fisk og pålegget må følges opp i prosessen videre, samt ses i sammenheng med de endringene som byttet av løpehjul har medført.

Utover dette kan Åmot kommune ikke se at saken har hatt, eller kommer til å få, konsekvenser for allmenne interesser på bakgrunn av den informasjonen vi nå sitter på. Det har heller ikke kommet henvendelser i perioden 2012-2016 som kan relateres til denne saken.

Med hilsen



Dag Hoffmann
Sektorleder Samfunnsutvikling



Mari Solbrekken
Kommuneplanlegger