

Sørkraft AS
Fjotland
4480 Kvinesdal

10. april 2015

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJON FOR RØYLANDSFOSSEN KRAFTVERK, KVINESDAL.

Sørkraft AS fikk 11.09.2000 med hjemmel i Vassdragsloven §§ 104 – 106 tillatelse til bygging og drift av Røylandsfossen kraftverk i Litleåna – med maksimal slukeevne på 3,5 m³/s (Ref. NVE 199601074-34). Med hjemmel i Energiloven fikk vi tillatelse til å drive elektrisk anlegg med bl.a. to generatorer med ytelse hhv 0,5 MVA og 1,05 MVA (Ref. NVE 200805465-2).

Sørkraft AS ønsker å kunne utnytte mer av vannet til kraftproduksjon i Røylandsfossen kraftverk og søker herved med hjemmel i Vannressursloven om tillatelse til å øke slukeevnen fra 3,5 m³/s til 3,8 m³/s. Minstevannføringen på 250 l/s forbi inntaket i perioden 01.06. – 30.09 vil ikke berørt av dette.

Med vennlig hilsen

Olav Fjotland

Sørkraft AS

