



SEKSJON FOR PLAN OG MILJØ  
Saksbehandler: Diderik Cappelen

Vår dato  
28.04.2015  
Deres dato

Vår referanse  
15/05453-2 : Kvinesdal kommune, ---  
Deres referanse  
201502320

Norges Vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstuen  
0301 OSLO

201502320-5  
KSK/OEGR 312

## Kvinesdal kommune - Søknad om økt slukeevne - Røylandsfossen kraftverk - Litleåna

Det vises til ekspedisjon av 16.04.2015.

Det søkes om endring av gjeldende konsesjon av 11.09.2000 for ovennevnte kraftverk hva gjelder følgende forhold:

- Økning av slukeevnen fra 3,5 m<sup>3</sup>/s til 3,8 m<sup>3</sup>/s
- Økning av installert effekt fra 0,995 MW til 1,1 MW

De omsøkte endringene har i realiteten vært praktisert en periode og søknaden tar sikte på å bringe konsesjonen i samsvar med dette forholdet.

Av søknaden med tilhørende rapport om biologisk mangfold, fremgår at omsøkt endring ikke vil føre til ulemper av nevneverdig grad i forhold til arealbevarende interesser langs vassdraget.

Vi har etter dette ingen spesielle merknader til saken.

I rapporten om biologisk mangfold opplyses at det vurderes å øke minstevannføringen i vassdraget. Vi kan ikke se at dette fremgår av søknaden og det er mulig at denne opplysningen skriver seg fra et tidligere stadium i prosessen.

De fremlagte bildene viser imidlertid at vassdraget er sterkt preget av utbyggingen når det i vinterhalvåret ikke er krav om minstevannføring. Vi vil derfor gi råd om at en ser på mulighetene for å sikre større vannføring i denne perioden.

.....  
Dette brevet vil første anledning bli referert i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget), og Fylkesutvalget.

Med vennlig hilsen

  
Kristin Syvertsen  
seksjonsleder

  
Diderik Cappelen  
rådgiver

Kopi: Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4580 KVINESDAL