

Fra: Tor.Arne.Eiken@kvinesdal.kommune.no
Sendt: 26. mai 2015 08:54
Til: Grundt Øystein
Emne: Røylandsfossen kraftverk i Kvinesdal kommune - Søknad om økt slukeevne

Det vises til søknad om økt slukeevne for Røylandsfoss kraftverk - Litleåna i Kvinesdal kommune, saksnr. 201502320

Det søkes om endring av følgende forhold:

- Økning av slukeevne fra 3,5 m³/s til 3,8 m³/s
- Økning av installert effekt fra 0,995 MW til 1,1 MW

Det beskrives at denne endringen i praksis har vært realisert en periode og søknaden tar sikte på å bringe konsesjonen i samsvar med dette forholdet.

Videre beskriver søknaden at det ikke blir endring i minstevannføring eller andre tekniske inngrep. Vannføringa nedenfor inntaket vil bli lite påvirket. Virkninga for biologiske forhold vurderes samlet til å være intet (0).

Med bakgrunn i disse forhold har ikke Kvinesdal kommune spesielle merknader til saken.

mvh Tor Arne Eiken