

Fra: Hellerslien, Eivind <fmvaehe@fylkesmannen.no>
Sendt: 29. mai 2015 08:36
Til: NVE
Kopi: Gunnarsli, Katrine Skajaa; post@kvinesdal.kommune.no; postmottak@vaf.no
Emne: Røylandsfossen kraftverk - uttalelse til søknad om økt slukeevne - deres ref. 201502320

Vi viser til oversendelse den 16.4.2015.

Saken gjelder søknad fra Sørkraft AS om tillatelse til å øke slukeevnen i Røylandsfossen kraftverk fra 3,5 m³/s til 3,8 m³/s. Når det gjelder selve økningen i slukeevne så kan vi ikke se at dette har vesentlige negative miljøpåvirkninger. Vi har derfor ingen merknader til søknaden.

Vi står for øvrig fast ved våre tidligere uttalelser og mener fortsatt at det er meget uheldig at det i 2000 ble gitt konsesjon med krav om slipp av minstevannføring kun i perioden juni-september.

Med hilsen

Eivind Hellerslien

senioringeniør

Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Tlf: 38176211 / 90924260

www.fylkesmannen.no/vest-agder