

Inntaket

Vel 30 m ovenfor sagbruket er det etablert et inntak i elva. Inntaket består av en murdam med bredde 6,5 m i toppen og største høyde ca 3 m. Under restaureringa i 1986 ble dammen forsterket med 20 cm betong oppstrøms. Det er etablert overløp i dammens venstre side og en bunntappeluke for tørrlegging av inntakskonus for rør. Toppen av dammen ligger på kote 18 og inntakskonus for rør ligger ca 2 m under dette. Inntaket demmer opp et lite vannvolum (ca 100 m^3). Det må etableres ny inntaksrist som er tilpasset krav fra turbinleverandør og som er best mulig konstruert for minimal tilsetting.



Bilde 2. Inntaksdam overløp, bunntappeluken og rørkonus Bildet er tatt 24. okt. 2014 med åpen bunntappeluken i flomsituasjon.

