

## Forslag til

### Manøvreringsreglement for regulering av Jølstervatn i Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke

(Fastsatt **dato xxxx**. Erstatte tidligere reglement gitt ved kgl.res. av 30.05.1952. Fornyet og endret i 1958)

#### 1.

##### *Reguleringer*

Øvre reguleringsgrense kote 207,35  
Nedre reguleringsgrense kote 206,10  
Reguleringshøyde 1,25 m

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem **NN 1954** og tilsvarer henholdsvis 1,80 og 0,55 m på vannmerke ved Vassenden (Opkt. kote 205,558).

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

#### 2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes. **Heller ikke må lågvassføringen forminske til skade for andres rettigheter.**

Vannstanden må ikke overstige øvre reguleringsgrense uten at alle **luker** er helt åpne. **Lukene** skal være **åpne** i tiden 15. april til 1. oktober hvert år.

**Manøvrering av dammen skal foregå slik at vannføringen i elva blir så jevn som mulig. Åpning og lukking av dammen skal foregå suksessivt i løpet av 6 dager.**

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

#### 3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

#### 4.

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.