

## Ronald Hardersen

---

**Emne:** VS: Guolasjohka - Guolas kraftverk - konsesjon datert 14.juni 1968 - krav om revisjon av konsesjonsvilkår

**Fra:** Bjørn Hugo Jenssen [<mailto:bjorn.jenssen@statnett.no>]

**Sendt:** 1. april 2016 09:30

**Til:** Ronald Hardersen

**Kopi:** Stig Løvlund

**Emne:** SV: Guolasjohka - Guolas kraftverk - konsesjon datert 14.juni 1968 - krav om revisjon av konsesjonsvilkår

Hei Ronald

Statnett har nå vurdert henvendelsen, angående revisjon av konsesjonsvilkårene for Guolas kraftverk.

I tunglast er all større produksjon i dette området viktig. At vi har kraftverk som kjapt kan reguleres opp eller ned er viktig, spesielt ved driftsforstyrrelser. Guolas kraftverk ligger nært lasttyngdepunktet i regionen (Tromsø by) og god reguleringsevne styrker systemdriften.

Også i lettlast er det gunstig med kraftverk som raskt kan reguleres ned. Guolassnittet kjøres normalt etter N-0 ved stort overskudd nord for dette snittet. Ved utfall er det viktig at produksjonen totalt sett raskt reguleres ned for å redusere konsekvensene. Igjen ligger Guolas kraftverk godt plassert.

Ved bygging av ny 420 kV fra Ofoten til Skaidi vil ledningsnettet styrkes, og konsekvensene av driftsforstyrrelser vil forhåpentligvis reduseres. Enkelte utfall, eller kombinasjoner av utfall, vil fortsatt medføre behov for kraftverk med rask responsmulighet.

Statnett ser det derfor som svært viktig at de gode reguleringsmulighetene ved Guolas kraftverk videreføres.

Mvh

**Bjørn Hugo Jenssen**

Plankoordinator Nord

Nettutvikling

**M** +4741569445

**D** +4723903117

**T** +47 23 90 30 00

**Statnett**

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

[Statnett.no](http://Statnett.no)