



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

SFE Produksjon AS

Frank Ryland

Vår dato: 29.07.2015

Vår ref.: 201503616-6

Arkiv: 312 / 87.Z

Deres dato: 22.07.2015

Deres ref.: Frank Ryland

Saksbehandler:

Stein Wisthus Johansen

SFE Produksjon AS – Forlengelse av tillatelsen til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Breimsvatnet i Breimsvassdraget, Gloppen kommune

Vi viser til deres søknad datert 22.07.2015 om å få forlenget tidligere gitte tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Breimsvatnet, nå gjeldende frem til 1. august 2015.

Bakgrunn for søknaden

NVE mottok opprinnelige søknad fra SFE Produksjon AS datert 09.06.2015, om tillatelse til å avvike fra gjeldende tapperegime og holde Breimsvatnet på kote 60,75 frem til man hadde en bedre oversikt over snøsmeltingen. Breimsvatnet er regulert mellom HRV kote 61,139 og LRV kote 59,339. Samme dag oversender NVE følgende tillatelse til SFE:

«NVE gir med dette SFE Produksjon AS tillatelse til å fravike gjeldende bestemmelser i manøvreringsreglementet som sier at i tiden fra vårflommen begynner – men seinest fra 1. mai – 1. oktober skal dammen så vidt det er mulig manøvreres slik at vannstanden i Breimsvatnet og vannføringa i elva til enhver tid ligger nær forholdene som ville vært uten regulering.»

Tillatelsen skulle gjelde frem til 15. juli 2015. Den 12. juni mottar NVE følgende orientering fra SFE om hvordan tillatelsen vil bli praktisert:

«Når vannstanden i Breimsvatnet er stigende og over kote 60,75, øker vi tappingen over flomluka i Trysilfossen gradvis. Når vannstanden i Breimsvatnet er synkende og kommet ned på kote 60,75, tilpasser vi flomavledningen gradvis til utarbeidede vannføringstabeller. Vannstanden i Breimsvatnet kan da være lavere enn kote 60,75 dersom vi får en periode med lavt tilsig. Manøvreringen blir da i samsvar med manøvreringsreglementet for årstiden.»

Den 7. juli 2015 mottar NVE en E-post fra SFE hvor de fremsetter ønske om å kunne få forlenget tillatelsen til å fravike gjeldende manøvreringsreglement. Begrunnelsen er at det fortsatt er store snømengder i nedslagsfeltet til Breimsvatnet og at det nå er flom i vassdraget med høy vannstand i Breimsvatnet. Den 8. juli 2015 gir NVE følgende svar til SFE:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

«Vi ser at det fortsatt er til dels store snømengder i fjellområdene rundt Breim. I den anledning forlenges tillatelsen til avvik fra manøvreringsreglementet i Breimsvassdraget frem til 1. august 2015. NVE gjør oppmerksom på at SFE Produksjon AS skal forholde seg til det ordinære reglementet så snart snøsmeltingen og fare for skadeflom er over.»

Søknaden

NVE har mottatt følgende søknad i E-post datert 22.07.2015:

«Den låge temperaturen på våre kantar i store delar av sommaren gjer at det fortsatt er mykje snø i fjella rundt Breimsvatn. Det er no berre ei god veke att av løyvet vi har til å avvike fra manøvreringsreglementet i Breimsvassdraget. Breimsvatn er no 17 cm under HRV, men vi har siste veka avvike 15-18 m³/sek frå tabellkøyringa for å klare å køyre ned magasinet. Om vi går til tabellkøyring om ei veka tid vil Breimsvatnet stige, og utan eit magasinbuffer/evt overløp vil ein kunne få flaumskade på Reed camping mm om ein får høge temperaturar og/eller mykje nedbør i august månad.

SFE Produksjon ønskjer difor at løyve til å avvike frå gjeldande manøvreringsreglement vert forlenga fram til 15. august.»

I en oppfølgende E-post datert 24.07.2015 opplyses det om at vannstanden i Breimsvatnet har steget med 4 cm på 2 dager og ligger nå på kote 61,01.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Gloppen kommune uttaler pr. telefon 24.07.2015 at de ikke har noen innvendinger mot en forlengelse av den tidligere gitte tillatelsen til avvik fra manøvreringsreglementet ut fra kommunalt beredskapshensyn. Det er fortsatt stor forståelse for flomfaren i vassdraget.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane uttaler pr. telefon 24.07.2015 at de ikke har noen innvendinger mot en forlengelse av den tidligere gitte tillatelsen til avvik fra manøvreringsreglementet. Det er fortsatt stor forståelse for flomfaren i vassdraget.

Reed camping uttaler pr. telefon 24.07.2015 at de ikke har noen innvendinger mot en forlengelse av den tidligere gitte tillatelsen til avvik fra manøvreringsreglementet. De har skadeflommen i fjor høst friskt i minne og ser det som svært viktig å holde vannstanden i Breimsvatnet nede i forhold til å ha en buffer imot mulig flom fra sen snøsmelting.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 40 når det er fare for skadeflom i vassdrag. SFE fikk en slik tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Breimsvatnet 09.06.2015 og som skulle gjelde frem til 15. juli. Tillatelsen ble senere forlenget frem til 1. august. Når det nå søkes om ytterligere forlengelse frem til 15. august, er det grunnlagt med at faren for skadeflom som følge av mye snø i fjellet, fortsatt er til stede. Situasjonen har endret seg lite siden det kalde været i juni og juli har holdt snøen tilbake. SFE vurderer flomfaren fortsatt som stor og ønsker å forlenge perioden med forebyggende flomavledning ut av Breimsvatnet.

NVE har hatt kontakt med Gloppen kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og innehaver av Reed camping for å få deres syn på situasjonen. Det er ingen som har innvendinger mot av tillatelsen

forlenges og det er bred forståelse for at flomfaren fortsatt er reell. NVE vurderer også flomfaren for stor i Breimsvassdraget dersom man i august skulle få varmere vær og eller større nedbørmengder med de snømengder som fortsatt ligger i nedbørfeltet. NVE ser derfor ingen grunn til at pågående flomavledning i Breimsvatnet ikke skal kunne fortsette i første omgang frem til 15. august 2015.

Konklusjon

NVE gir SFE Produksjon AS tillatelse til å fravike gjeldende bestemmelser i manøvreringsreglementet som sier at i tiden fra vårfloppen begynner – men seinest fra 1. mai – 1. oktober skal dammen så vidt det er mulig manøvreres slik at vannstanden i Breimsvatnet og vannføringa i elva til enhver tid ligger nær forholdene som ville vært uten regulering.

Tillatelsen gjelder frem til 15. august 2015 og er gitt i medhold av vannressursloven § 40.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Flomavledningen ut av Breimsvatnet skal foregå etter den praksisen SFE opplyste i E-post av 12. juni 2015 i forhold til vannstand kote 60,75.
- Det skal føres protokoll over flomavledningen i den perioden det avvikes fra reglementet.
- SFE Produksjon AS skal forholde seg til det ordinære reglementet så snart snøsmeltingen og fare for skadeflom er over.
- NVE forutsetter at SFE Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:



Kopi til:

Driftsentralen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Gloppen kommune

SFE Produksjon AS v/Per Helge Eikeland