

## - KUNNGJERING -

### **Søknad om løyve til å auke slukeevne og endre minstevassføring i Harstveitbekken kraftverk, overføre Skrebekken til Harstveitbekken, samt regulere inntaksbassenget til kraftvert, i Åmli kommune i Aust-Agder fylke**

Harstveitbekken kraft AS søker om løyve etter vassressurslova til å:

- å auke slukeevna frå 0,75 m<sup>3</sup>/ til 1 m<sup>3</sup>/s
- å endre på slipp av minstevassføringa
- å overføre Skrebekken til Harstveitbekken
- å regulere inntaksbassenget mellom 452,3 moh. og 454,3 moh.

Harstveitbekken kraftverk har i dag ein årleg produksjon på 5,57 GWh. De søkte endringane vil gje ein auke i 1 GWh som gir ein årleg kraftproduksjon på 6,55 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 330 husstandar.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i Åmli kommune og på NVE sine nettsider [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Harstveitbekken kraft AS v/ Øyvind Gundersen på tlf.: 92480695 eller e-post: [oyvind.gundersen70@gmail.com](mailto:oyvind.gundersen70@gmail.com). Fråsegn kan sendast oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan **18.03.2016**.