

Harstveit Gard
Harstveit 136
4865 ÅMLI

Gjøvdal, 17.03.2016

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Høringsuttalelse til sak nr: 201503867, Harstveitbekken kraftverk

Vi viser til www.nve.no der det fremkommer at Harstveitbekken kraft AS søker om tillatelse til å endre på minstevannsføringa i Harstveitbekken.

Vi stiller oss positive til økningen som er foreslått, og ber om at denne blir gjort gjeldende for minstevannsføring hele året, dvs 60 l/s hele året.

Vi driver med storfe og sau på gnr. 23 / bnr. 4 og 5, og får vann fra Harstveit Fellesbrønn. Vi er svært bekymret over reduksjonen i minstevannsføringa som er foreslått. Vinteren er en kritisk periode når det gjelder vanntilførsel, og en reduksjon kan føre til at hele bekken fryser til is med de konsekvensene det medfører.

Vi stiller oss undrende til at det ikke har kommet tydeligere frem hvor viktig bekken er for vanntilførsel av god kvalitet til både folk og dyr i hele Harstveit-grenda.

Perioden det er søkt om å redusere minstevannsføringen til 15 l/s fra 01.10 - 30.04 er den tida på året fjøset er helt fullt av dyr og vannbehovet er stort. Det å ha sikker vanntilførsel av god kvalitet og tilstrekkelig mengde er helt avgjørende for å opprettholde gode produksjonsresultater.

Retten vi har til vann fra Harstveitbekken står beskrevet i utskiftningsprotokollen.

Vi stiller spørsmål ved om en heving av inntaksbassenget, som vil øke forskjellen på minstevannstand og maksimumsvannstand kan føre til økt risiko for å få inn forurensing i minstevannsføringa som er grunnlaget for drikkevannskilde.

Vi ber om at dersom minstevannsføringen blir tillatt redusert, pålegges de som til enhver tid måtte ha eierinteresse i kraftverket å garantere for rikelig vannmengde av god kvalitet hele året.

Mvh

Harstveit Gard