



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Agder Energi Vannkraft AS

Holmvik, Finn

Vår dato: 16.07.2015

Vår ref.: 201504463-2

Arkiv: 312 / 021.Z

Deres dato: 15.07.2015

Deres ref.:

Saksbehandler:

Stein Wisthus Johansen

Agder Energi Vannkraft AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Hekni kraftverk i Otravassdraget, Bygland kommune

Vi viser til deres søknad av 15.07.2015 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Hekni kraftverk og minstevannslipp fra Tjurrmodammen.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra Agder Energi Vannkraft AS på E-post 15.07.2015:

«Viser til telefonsamtale nå nettopp.

Vi har mottatt forespørsel fra Politiet om mulig reduksjon i vannføring på elvestrekningen fra Dam Tjurrmo, til utløp Hekni kraftverk i Otravassdraget, i forbindelse med planlagt søk etter savnet person.

Søket på denne elvestrekningen er planlagt påbegynt i morgen 16.7.2015 kl 0900.

Antar at strekningen vil være gjennomført i løpet av dagen.

I øyeblikket slippes pålagt minstevannføring, 5,0 m³/s fra dam Tjurrmo.

I første omgang søkes det om tillatelse til å redusere vannføring mot 3,0 m³/s (vinterminstevannføring) dersom det blir behov for å lette forholdene mens søk pågår.

Dersom politiet anmoder om ytterligere reduksjon i vannføring vil vi komme tilbake med ny forespørsel.»

Høring

På grunn av sakens karakter, omfang og tidsavgrensning har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med Valle kommune, Bygland kommune og Fylkesmannen i Aust-Agder pr. telefon for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Valle kommune v/ Torleif Homme uttaler pr. telefon 15.07.2015 at de ikke har noen innvendinger mot tiltaket.

Bygland kommune v/ Arne Vethe uttaler pr. telefon 15.07.2015 at de ikke har noen innvendinger mot tiltaket. Av hensyn til fisk og spesielt bleka, er det ikke ønskelig at vannføringen blir redusert til under 1 m³/s.

Fylkesmannen i Aust-Agder uttaler pr. telefon 15.07.2015 at de ikke ser noen grunn til at reglementet ikke kan fravikes over en kortere periode, men at det må slippes noe vann slik at ikke større arealer blir helt tørrlagt.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement i spesielle situasjoner der liv og helse er involvert. Søk etter savnet person faller etter vår vurdering inn under dette formålet.

Politiet har planlagt søk etter savnet person med oppstart 16.07.2015 kl. 0900. I den forbindelse har de gjort en henvendelse til Agder Energi Vannkraft AS om mulig reduksjon i vannføring på strekningen fra Dam Tjurrmo til utløp Hekni kraftverk. Man antar at strekningen vil være gjennomløst i løpet av dagen. Det søkes i første omgang om å kunne fravike pålagt vannslipp fra 5 ned til 3 m³/s dersom det blir behov for dette under søket.

Strekningen det skal gjennomføres søk på er strekningen mellom inntaket til Hekni kraftverk (Tjurrmo Dam) og utløpet av kraftverket i Otra. På denne strekningen er det pålagt minstevannføring; 5 m³/s om sommeren og 3 m³/s om vinteren. Det er 10 terskler og terskelbassenger på strekningen og det er bygd en kanal av hensyn til at bleka skal kunne vandre forbi Tjurrmo dam.

Gjennom en kort høring har det ikke kommet innvendinger mot at manøvreringsreglementet kan fravikes under de rådende omstendigheter. Det er opplyst om fiskefaglige forhold og at man ikke bør stenge minstevannslippet helt, selv for en kort periode, men slippe noe vann hele tiden slik at man unngår fullstendig tørrlegging.

NVE mener det i dette tilfellet kan gis tillatelse til å redusere vannslippet fra Tjurrmo dam uten at det vil få noen vesentlige negative konsekvenser for biologiske forhold på elvestrekningen. Ved å redusere vannføringen fra 5 ned til 3 m³/s med noen timers varighet, vil det fortsatt være tilstrekkelig vanndeckt areal til at det meste av biologien vil være tilnærmet uberørt. Man ligger da på nivå minstevannføring om vinteren og som også er absolutt minstevannføring på strekningen gjennom året. Ved å gå ytterligere ned i vannføring, f. eks. ned til 1 m³/s vil biologien kunne ta noe mer skade, men likevel ikke uopprettelig skade. Følgelig ser NVE også muligheten til å kunne gå ned til dette nivået i vannføring dersom søket krever disse forholdene.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig, av kort varighet og at man unngår tørrlegging i skadelig omfang. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at det midlertidige avviket fra manøvreringsreglementet er til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Agder Energi Vannkraft AS kan redusere minstevannslippet fra Tjurrmo dam fra 5 til 3 m³/s over en kortere periode torsdag 16.07.2015 i forbindelse med søk etter savnet person. Dersom 3 m³/s ikke gir tilstrekkelig gode søkeforhold, kan vannslippet reduseres ned til 1 m³/s.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over tidsrommet vannslippet avviker fra gjeldende reglement.
- Perioden med redusert minstevannføring må gjøres så kort som mulig. Opptrapping til normal vannslipp 5 m³/s skal skje så raskt som mulig etter at søket er avsluttet.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Agder Energi AS v/Ole Morten Egeland
Agder Energi Vannkraft AS v/Knut Nilsen
Bygland kommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Valle kommune