



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Ole Petter Helleberg
Vestringsveien 1977
2653 VESTRE GAUSDAL

Vår dato: 22.10.2015
Vår ref.: 201504580-3
Arkiv: 311
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Eline Nordseth Berg
22959210/enbe@nve.no

NVE ber om mer informasjon om Haukåa mikrokraftverk – Gausdal kommune, Oppland

NVE viser til søknad om Haukåa mikrokraftverk, datert 13.10.15.

På side 3 påpekes det at «*Det blir inngrep på veier og andre vassdrag.*», noe NVE er usikre på om stemmer.

Tabell 2.1 mangler informasjon om 5-persentilene, restvannføring og planlagt minstevannføring. NVE er også usikre på om en berørt elvestrekning på 20 m medfører fullstendig riktighet. Vi påpeker også at det i kolonnen med enheter må velges mellom alternativene (eks. m³/s ELLER l/s, m ELLER km).

Begrunnelsen for tiltaket virker mangelfull, da tiltaket kun skal benytte en brøkdel av vannføringen i Haukåa, og fordi tiltaket er svært dyrt med utbyggingsprisen 9,5 kr/kWh.

Denne informasjonen trengs før saken sendes på høring.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Eline Nordseth Berg
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR