

2,1 Hoveddata

XXX kraftverk, hoveddata				
TILSIG		Hovedalternativ	Ev. alt. 2	Overføringer
Nedbørfelt*	km ²	14,2		
Årlig tilsig til inntaket	mill.m ³	6.307.200		
Spesifikk avrenning	l/s/km ²	0,014		
Middelvannføring	l/s/km2	17,1		
Alminnelig lavvannføring	l/s/km2	0,5		
5-persentil sommer (1/5-30/9)	l/s/km2	0,5		
5-persentil vinter (1/10-30/4)	l/s/km2	0,5		
Restvannføring**	m ³ /s el.			
KRAFTVERK				
Inntak	moh.	502		
Magasinvolum	m ³	0		
Avløp	moh.	400		
Lengde på berørt elvestrekning	m/km	1000		
Brutto fallhøyde	M	102		
Midlere energiekvivalent	kWh/m ³			
Slukeevne, maks	m ³ /s	0,03		
Slukeevne, min	m ³ /s	0,001		
Planlagt minstevannføring, sommer	m ³ /s			
Planlagt minstevannføring, vinter	m ³ /s			
Tilløpsrør, diameter	mm.	302		
Tunnel, tverrsnitt	m ²			
Tilløpsrør/tunnel, lengde	M			
Overføringsrør/tunnel, lengde	M			
Installert effekt, maks	kW el. MW	25 kw		
Bruktid	Timer	5353		
REGULERINGSMAGASIN				
Magasinvolum	mill. m ³	0		
HRV	moh.	0		
LRV	moh.	0		
Naturhestekrefter	nat.hk	0		
PRODUKSJON***				
Produksjon, vinter (1/10 - 30/4)	GWh	0		
Produksjon, sommer (1/5 - 30/9)	GWh	0,2		
Produksjon, årlig middel	GWh	0,2		
ØKONOMI				
Utbyggingskostnad (år)	mill.kr	1,7		
Utbyggingspris (år)	Kr/kWh	9,50		

*Totalt nedbørfelt, inkl. overføringer, som utnyttes i kraftverket

**restfeltets middelvannføring like oppstrøms kraftstasjonen.

*** Netto produksjon der foreslått minstevannføring er fratrukket