

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 28.10.2016

Vår ref.: 201504950-6

Arkiv: 311

Deres dato: 06.09.2016

Deres ref.: 14/01752-41

Saksbehandler:

Kristin Haugen

22959423/kha@nve.no

Nittedal kommune og Nedre Romerike vannverk – legging av rørledninger i Nitelva mellom Slattum og PA6 - tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig

Vi viser til søknad av 6.9.2016 om legging av rørledninger i Nitelva mellom Slattum og PA6. NVE vil på bakgrunn av opplysningene i meldingen avgjøre om utbyggingen medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 8.

Bakgrunn

Nitelva er i dag resipient for overløpsvann og renset avløpsvann ved Nittedal kommunes tre avløpsrenseanlegg ved Åneby, Rotnes og Slattum. Nitelva har svært dårlig vannkvalitet. Nittedal kommune ble i oktober 2013 varslet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at et vilkår for videre utslippstillatelse vil være at kommunen finner en løsning for fremtidig avløpshåndtering utenfor Nitelva. Nittedal kommune har i 2014 vedtatt at avløpet skal føres til Nedre Romerike rensesanleggs sentralrenseanlegg via planlagt pumpestasjon PA6 ved Skjetten i Skedsmo kommune. NVE mottok 27.8.2015 forespørsel om konsesjonspliktavurdering av legging av ny avløpsledning i Nitelva fra Åneby til pumpestasjonen PA6 ved Hvam i Skedsmo kommune. I svar til kommunen av 11.11.2015 informerte NVE at saken ikke var tilstrekkelig opplyst til at vi kunne gjøre en vurdering av konsesjonsplikten. I møte med COWI, som har utredet tiltaket for Nittedal kommune, formidlet NVE muntlig at tiltaket vil være konsesjonspliktig slik det ble beskrevet, og anbefalte at kommunen søkte konsesjon eller utarbeidet en reguleringsplan for tiltaket. Det er nå kommet inn søknad om legging av avløpsledning i Nitelva fra Slattum rensesetasje til PA6. I en del av denne traseen skal det også legges vannledning for Nedre Romerike vannverk.

Orientering om tiltaket

Nittedal kommune har planer om å legge nedgravd rørledning for avløpsvann på en 6,2 km lang strekning fra Slattum til Kjellerholen i Skedsmo. Nedre Romerike vannverk vil legge vannledning i samme grøft fra Slattum til Hvam. Elva er grunn og ledningene må graves ned på hele strekningen. Ledningene, med dimensjon 630 og 560 mm, legges med belastningslodd og blir overfylt med stedlige masser med en overdekning på om lag 50 centimeter. Grøften graves fra gravemaskin som står på lekter

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

i elva. Utgravde masser legges på siden av grøfta i elva eller på elvebredden for mellomlagring. Det er gjort geotekniske undersøkelser og vurderinger av stabiliteten for grøften, som er bestemmende for hvor ledningstraseen skal gå. Det er utredet virkninger for naturmangfold i og langs Nitelva. Tidspunkt for gjennomføring er lagt til en periode da vannstanden i Øyeren er så høy at elvestrekningen opp til Slattum vil ha lite fall og strømning. Det er planlagt å bruke to arbeidslag for å korte ned anleggsperioden, som da er estimert til ca. 40 uker. Det er planlagt brukt siltgardiner rundt anleggsområdet for å redusere mengde finpartikler som blir ført ned elva. Det er vurdert at verneverdiene i vassdraget ikke blir vesentlig berørt av tiltaket.

NVEs vurdering

I søknaden er det gjort en geoteknisk vurdering av områdestabilitet og tiltaket er satt i tiltaksklasse K2. NVE mener at dette er feil da vi vurderer denne avløpsledningen og vannledningen som større VA-anlegg. I den forbindelse viser vi til NVE Veileder 7/2014 «*Sikkerhet mot kvikkleireskred*». Tiltakskategorien har betydning for sikkerhetsfaktoren som skal benyttes og krav om uavhengig kontroll av de geotekniske vurderingene. Det har også betydning for behovet for soneutredning for å skille mellom faregrad lav og middels. Ved tiltakskategori K3 og lav faregrad skal det dokumenteres sikkerhetsfaktor for områdestabilitet på 1,4 eller ikke forverring av stabiliteten som følge av tiltaket. For soner i middels faregrad er det for tiltak i tiltakskategori K3 i tillegg krav om forbedring dersom områdestabiliteten er dårligere enn en sikkerhetsfaktor på 1,2. For høy faregrad er det krav om forbedring dersom stabiliteten er dårligere enn en sikkerhetsfaktor på 1,4. Se NVE Veileder 7/2014 tabell 5.1 side 27-28. Dersom NVEs veileder med tiltaket plassert i tiltakskategori K3 legges til grunn for de geotekniske vurderingene for utplasseringen av rørledningene, mener NVE at områdestabiliteten skal være tilstrekkelig ivaretatt for tiltaket.

Naturmangfoldloven legger føringer for bærekraftig bruk av norsk natur og blir lagt til grunn når NVE vurderer tiltaket. For å kunne oppfylle forvaltningsmålene i naturmangfoldloven § 4-5 er en avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 8. Dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig skal føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 brukes. I søknaden er det gjort en utredning av biologisk mangfold i Nitelva. NVE har også gjort søk i Naturbase og Artskart 29.9.2016. Av 15 naturtyper i Nitelva er det i søknaden vurdert at 4 av disse kan påvirkes og 3 bli direkte berørt av tiltaket. Nitelva er registrert som «*Viktig bekkedrag*». Nitelva på strekningen Slattum-Hvam er registrert som naturtype «*Kroksjøer, flomdammer og meanderende elveparti*». Begge disse er kategorisert som «*Svært viktig (A)*». Korperud-Nygård og Valstad N I er begge registrert som naturtypen «*Ravinedal*» kategorisert som henholdsvis «*Viktig (B)*» og «*Lokalt viktig (C)*». NVE mener at tiltaket medfører midlertidige og små inngrep i disse naturtypene, og at de på sikt vil gjenskapes til det naturlige. Det er registrert en rekke livskraftige fuglearter i tilknytning til Nitelva. Av rødlistede arter er det registrert hortulan og åkerrikse, som begge er i kategorien «kritisk truet», og sanglerke som er i kategorien «sårbar». Ingen av disse artene vil bli særlig påvirket av tiltaket. Det er registrert 16 fiskearter og buttsnutefrosk i denne delen av Nitelva, alle livskraftige. Det antas at noen av inngrepene vil bli gjort i områder som er viktig for fisk, men at varigheten av tiltaket på hvert enkelt sted er så begrenset at det ikke vil være til skade for bestandene. Med bakgrunn i informasjon fra søknaden, egne søk i databaser og egne erfaringer vurderer NVE kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig til å vurdere konsesjonsplikten. Ut i fra eksisterende kunnskap kan vi ikke se at allmenne interesser knyttet til biologisk mangfold skal bli nevneverdig negativt påvirket av det planlagte tiltaket.

Nitelva er vernet i verneplan I fra 1973 som en del av Oslomarksvassdragene. Vernegrunnlaget er nærhet til tett befolkede områder, friluftsliv, landskap og store kulturverdier. Nitelva renner gjennom et urbanisert landbruksområde i nedre deler. NVE kan ikke se at tiltaket vil gi noe endret bruk eller

opplevelse av vassdraget utenom anleggsfasen, eller påvirke kulturverdier knyttet til elva. NVE mener at tiltaket ikke er i strid med vernegrunnlaget.

NVE kan ikke se at tiltaket vil medføre varig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget dersom det blir gjennomført som beskrevet, med forbehold om at de geotekniske vurderingene gjennomgås på nytt, og har derfor valgt å ta stilling til konsesjonsplikten for tiltaket etter vannressursloven, jf. § 18.

NVEs vedtak

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.

Vedtaket forutsetter at tiltaket gjennomføres i samsvar med framlagte planer og forutsetninger for vedtaket. Dersom planene endres, må tiltaket vurderes på nytt. Iverksetting av konsesjonspliktig tiltak uten nødvendig konsesjon er straffbart etter vannressursloven § 63.

Vi gjør oppmerksom på at selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven, gjelder aktsomhetsregelen i vannressursloven § 5 og vannressursloven § 41 om nedlegging av vassdragsanlegg.

Denne avgjørelsen gjelder under forutsetning av at tiltaket settes i gang senest innen tre år fra vedtakets dato, jf. vannressursloven § 27. Det kan søkes om utsettelse én gang.

Videre saksbehandling

NVEs konklusjon bygger på de opplysningene som er gitt i meldingen av 6.9.2016. Ved større endringer i planene må ny melding sendes, slik at NVE kan vurdere konsesjonsplikten på nytt.

Tiltak som ikke trenger konsesjon etter vannressursloven, skal utføres etter reglene i plan- og bygningsloven. Kommunen skal først vurdere utbyggingen i forhold til gjeldende arealplan for området, og fastsette om det må lages ny reguleringsplan for området eller om det kan gis dispensasjon fra gjeldende arealplan. Tiltakshaver må selv ta kontakt med kommunen for nødvendige avklaringer og for å få de nødvendige tillatelser.

Videre gjør vi oppmerksom på at tiltakshaver selv må avklare forholdene til de private interessene som eventuelt blir berørt som følge av tiltaket. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene.

Om klage og klagerett

Klageberettigede kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Nedre Romerike Vannverk IKS
Nittedal kommune

Kopi til:

Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Nedre Romerike Vannverk IKS v/Gunnar Bjørnson
Nittedal kommune v/Bjørn Rønholt
Skedsmo kommune