



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

VOKKS Nett AS
Postboks 160
2882 DOKKA

Vår dato: 22.02.2016
Vår ref.: 201505620-13
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Hagvaag Seim
22959874/lhs@nve.no

Tillatelser til å bygge en ny jordkabel mellom Skrautvål og Statoilstølen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt VOKKS Nett AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ca. 6 km lang 22 kV jordkabel mellom Skrautvål transformatorstasjon og Statoilstølen i Nord-Aurland kommune i Oppland fylke. Vedlagt oversendes NVEs tillatelser (anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse). Dokumentene er også å finne på www.nve.no/kraftledninger.

Disse tillatelsene kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet og ekspropriasjonstillatelsen. Dere vil få anledning til å uttale dere til eventuelle klager før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Vi minner om at ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf. oreigningsloven § 16.

Søknaden

VOKKS Nett AS søkte den 13.11.2015 om konsesjon etter energiloven § 3-1, for legging av en ca. 6 km lang 24 kV jordkabel mellom Skrautvål transformatorstasjon og Statoilstølen i Nord-Aurdal. Det ble samtidig søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 2 nr. 19 for nødvendig grunn og rettigheter.

Søknaden begrunnes med økt forbruk ved Nystølen, Kruk og nordre deler av Etnedal. Dette har medført utfordringer med spenningskvalitet i distribusjonsnettet i området. Dagens forsyning hentes fra transformatorstasjoner i Bagn og Torpa.

Jordkabelen fra Skrautvål transformatorstasjon vil øke leveringspåliteligheten til nettkunder i området. Kabeltraseen er planlagt langs veier og i terreng som vist i figur 1 under. Det er planlagt at dybden på grøften blir ca. 70-80 cm mens bredden på klausuleringsbeltet vil være om lag 3 meter.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO


Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Figur 1: Oversiktskart over jordkabeltraseen mellom Skrautvål og Statoilstølen.

NVEs behandling av søknaden

NVE sendte søknaden på høring den 23.11.2015, med høringsfrist 08.01.2016. Søknaden ble sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Øst, DNT Valdres, Eidsiva Nett AS, Fortidsminneforeningen i Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Naturvernforbundet i Oppland, Nord-Aurdal kommune, Norsk Ornitologisk Forening, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Oppland fylkeskommune, Statnett SF, Telenor Norge AS, Valdres Energiverk AS og Valdres friluftsråd. NVE har mottatt seks høringsuttalelser som er sammenfattet under.

VOKKS Nett kommenterte uttalelsen fra Nord-Aurdal kommune i brev av 29.01.2016. VOKKS Nett hadde ikke kommentarer til de øvrige høringsuttalelsene.

Innkomne høringsuttalelser

Telenor Norge AS bemerker i sin høringsuttalelse den 09.12.2015 at det omsøkte kabelanlegget vil krysse Telenors luftkabelanlegg ved innføring av kablene til nettstasjon ved Statoilstølen. Telenor forutsetter at kryssingen utføres i henhold til gjeldende regel- og normverk og at eventuelle jordingssystem etableres med nødvendig separasjonsavstand til Telenors kabler og jording i området. Ved behov for omlegging av Telenors luftkabelanlegg i forbindelse med tiltaket, ber Telenor tiltakshaver om å kontakte Telenor kabelnett. Såfremt VOKKS Nett er villig til å bekoste nødvendige

omlegginger og tiltak i Telenors nett i forbindelse med anleggsarbeidet, har Telenor ingen ytterligere merknader til søknaden.

Fylkesmannen i Oppland skriver i sin høringsuttalelse den 04.12.2015 at store deler av den omsøkte kabeltraseen ligger tett inntil og langs eksisterende kjøreveier, mens mindre deler av traseen vil gå gjennom skog og myrlendte områder. Fylkesmannen kan ikke se at de omsøkte tiltakene kommer i konflikt med vesentlige miljøinteresser, og har derfor ingen merknader til at de omsøkte tiltakene realiseres.

Eidsiva Nett AS er ansvarlig for regional kraftsystemutredning for Oppland og er regionalnettseier i det aktuelle anleggsområdet. I høringsuttalelse den 15.12.2015 opplyser Eidsiva Nett om at de er i ferd med å bygge en ny transformatorstasjon ved Skrautvål. Det omsøkte tiltaket er nødvendig for å oppnå et av formålene med den nye transformatorstasjonen. Eidsiva Nett har ingen øvrige kommentarer til søknaden.

Nord-Aurdal kommune skriver i sin høringsuttalelse den 16.12.2015 at de ikke har merknader til den omsøkte kabeltraseen. Kommunen registrerer imidlertid at traseen går over myr og rålendte områder. Kommunen anmoder derfor tiltakshaver om at arbeidet på disse områdene foregår når det er tørt i marken. Dette for å unngå spor i terrenget etter anleggsmaskiner.

Kommunen sier de har fått signaler fra grunneiere som opplever mangelfull informasjon rundt detaljene for den omsøkte kabeltraseen og ekspropriasjonssøknaden. Kommunen opplyser om at det i etterkant av et orienteringsmøte den 28.05.2015 blant annet ikke har blitt avholdt befaring som lovet, noe det uttrykkes misnøye med fra noen grunneiere. Kommunen bemerker at de ikke kjenner til alle detaljer i dette, men vil på generelt grunnlag henstille om at tiltakshaver sørger for forsvarlig medvirkning fra berørte grunneiere i saker som angår grunnspørsmål, før det søkes om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse.

*I en kommentar til uttalelsen viser **VOKKS Nett AS** til et informasjonsskriv datert den 03.11.14 tilsendt berørte grunneiere. Det har i tillegg blitt avholdt informasjonsmøter for grunneierne. Når det gjelder befaring, viser tiltakshaver til forslaget til avtale med grunneierne. Her kommer det fram at VOKKS Nett ønsker å stikke ut kabeltraseen i samråd med grunneier.*

Nord-Aurdal Bondelag skriver i sin høringsuttalelse den 05.01.2016 at de støtter uttalelsen fra Nord-Aurdal kommune. Bondelaget anmoder om at den enkelte grunneiers rettigheter blir ivarettatt.

DNT Valdres skriver i sin høringsuttalelse den 05.01.2016 at de oppfatter at det omsøkte tiltaket innebærer små og moderate inngrep i terrenget, men forutsetter at arbeidene utføres på en så skånsom måte som mulig. Dette innebærer at det blir ryddet godt opp etter arbeidene og de ser gjerne at det sås til med frø tilsvarende den stedegne vegetasjonen. I følge DNT Valdres berører traseen øst for Skørsløo et område som er spesielt viktig for friluftsliv og lokalhistorie. Her ser kabeltraseen ut til å gå i nærheten av stien. På denne strekningen mener de det bør legges spesiell vekt på at inngrepet blir gjort så skånsomt som mulig.

NVEs vurdering av søknad etter energiloven

Virkninger for naturmangfold og miljø

Kabelen skal hovedsakelig legges i eksisterende vei eller veiskulder, men på deler av traseen vil skog og myrlendte skogsområder bli berørt.

NVE registrerer at Fylkesmannen i Oppland ikke kan se at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med vesentlige miljøinteresser. NVE forutsetter at anleggsarbeidet gjennomføres på en slik måte at kjøreskader i terrenget begrenses. NVE forutsetter videre at tiltakshaver sørger for god terrengarrangering og revegetering, noe som sikres gjennom utarbeidelse av en miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA-plan).

Virkninger for friluftsliv

NVE registrerer at DNT Valdres i sin høringsuttalelse spesielt vektlegger en strekning på ca. 150 meter rett øst for Skørslø som spesielt viktig for friluftsliv og lokalhistorie. NVE er enig i at tiltakshaver på denne strekningen bør legge spesielt vekt på at inngrepet blir gjort på skånsom måte. NVE forutsetter at tiltakshaver generelt langsmed traseen sørger for at virkningene av inngrepet for friluftslivet begrenses.

Langs kabeltraseen båndlegges et ryddebelte på 3 meter. I anleggsperioden og den første tiden etter endt anleggsarbeid vil det være synlige inngrep av kabelanlegget. Kabeltraseen vil også måtte holdes fri for trær, men vil over tid gro til med lavere vegetasjon. NVE mener at tiltaket visuelt ikke vil medføre vesentlig negative virkninger.

Virkninger for kulturminner

NVE registrerer at Oppland fylkeskommune ikke har gitt en høringsuttalelse til søknaden. NVE har undersøkt forekomsten av kulturminner i Riksantikvarens karttjeneste kulturminnesøk.no og ikke funnet potensielle konflikter mellom planlagt kabeltrasé og registrerte kulturminner.

NVE forutsetter at tiltakshaver overholder aktsomhets- og meldeplikten jf. kulturminneloven. Hensynet til kulturminner i sammenheng med tiltaket blir for øvrig ivarettatt gjennom miljø-, transport- og anleggsplanen.

Teknisk og økonomisk vurdering

Investeringskostnaden av tiltaket er av VOKKS Nett estimert til ca. 5 millioner kroner. Etter NVEs vurdering samsvarer kostnadsestimatet med tiltakets omfang. Den tekniske dimensjonering av anlegget er fornuftig ved at det tilrettelegges for en forventet fremtidig forbruksutvikling i området. Det nye kabelanlegget vil bidra til å redusere nettapene og vil bidra til å øke leveringspåliteligheten til kundene. Regionalnettseier, Eidsiva Nett, bemerker i sin uttalelse at et av formålene med å bygge nye Skrautvål transformatorstasjon, er å forbedre leveringspåliteligheten til VOKKS Nett sine kunder. Det omsøkte kabelanlegget er her nødvendig for å innfri dette formålet.

Konklusjon

Det omsøkte tiltaket vil gi bedre forsyningssikkerhet til eksisterende kunder og legge til rette for forventet økt uttak i distribusjonsnettet til VOKKS Nett. De tekniske løsningene vurderes som fornuftige, og tiltaket vil etter NVEs vurdering ikke ha vesentlige negative virkninger for allmenne interesser eller naturmangfold. NVE vurderer det omsøkte tiltaket som samfunnsmessig rasjonelt, og gir derfor VOKKS Nett AS tillatelse etter energiloven § 3-1 til å bygge det omsøkte anlegget, se vedlagte konsesjon NVE ref. 201506826-21.

NVEs vurdering av søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse

Ekspropriasjon innebærer at en grunneier/rettighetshaver må gi fra seg eiendomsrettigheter eller andre rettigheter uten å godta dette frivillig, mot at det i en etterfølgende skjønssak fastsettes erstatning. Dette vil kunne skje dersom grunneier/rettighetshaver og søker ikke lykkes i å forhandle seg fram til minnelige

avtaler. NVE forutsetter at tiltakshaver forsøker å komme frem til minnelige ordninger med berørte grunneiere og rettighetshavere jf. oreigningslova § 12.

Hjemmel

VOKKS Nett AS har søkt tillatelse etter oreigningslova. Oreigningslova § 2 nr.19 gir hjemmel til å ekspropriere «så langt det trengst til eller for (...) varmekraftverk, vindkraftverk, kraftlinjer, transformatorstasjonar og andre elektriske anlegg.»

Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å samtykke til ekspropriasjon av nødvendig eiendomsrett eller bruksrettigheter for etablering av de omsøkte anlegg.

Omfang av ekspropriasjon

Søknaden gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift/vedlikehold, herunder rettigheter for lagring, atkomst, ferdsel og transport i forbindelse med bygging og drift/vedlikehold av de omsøkte anleggene.

VOKKS Nett søker om ekspropriasjon til bruksrett for følgende arealer:

- *Jordkabeltraseen*

Ryddebeltet utgjør 3 meter, dvs. 1,5 meter på hver side av jordkabelens senterlinje. Kabeltraseen er ca. 6 km lang. Her vil nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Retten omfatter også rydding av skog i traseen i driftsfasen.

- *Lagring, ferdsel og transport*

Dette omfatter nødvendige rettigheter til lagring, ferdsel og transport av utstyr og materiell på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og ledningsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei frem til ledningsanleggene og terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for uttransportering av tømmer som hugges i tilknytning til anlegget.

Totalt 24 grunneiere blir berørt av de aktuelle tiltakene.

Interesseavveining

Samtykke til ekspropriasjon kan bare gis etter at det er foretatt en interesseavveining etter oreigningsloven § 2 annet ledd: «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast uten at det må reknast med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade.» Dette innebærer at samtlige skader og ulemper de omsøkte anlegg medfører, skal avveies mot den nytten som oppnås med ekspropriasjonen.

Det har ikke har kommet høringsuttalelser fra noen av de berørte grunneierne. NVE registrer samtidig Nord-Aurdal kommunes bemerkning i høringsuttalelsen om at det kan ha vært noe manglende informasjonsutveksling mellom tiltakshaver og enkelte grunneiere. NVE registrerer også at Nord-Aurdal Bondelag støtter kommunens høringsuttalelse og at de anmoder om at den enkelte grunneiers rettigheter blir ivaretatt. NVE presiserer viktigheten av at tiltakshaver fører en tett dialog med samtlige berørte grunneiere, og viser til VOKKS sin merknad til kommunens innspill. Det er vanlig praksis å søke om ekspropriasjonstillatelse samtidig med konsesjonssøknaden. Det forutsettes at tiltakshaver har tilstrekkelig kontakt med grunneier underveis i prosessen og kan påvise hvor kabeltraseen konkret er planlagt ved henvendelse. Se for øvrig over for NVEs vurdering av fordeler og ulemper av tiltaket.

Vurdering av om inngrepet uten tvil er til mer gagn enn til skade

Ny kabel er nødvendig for å forbedre leveringspåliteligheten til VOKKS Nett sine kunder. Interesseavveiningen i denne saken innebærer at hensynet til samfunnets interesse for forbedret infrastruktur til samferdsel avveies mot hensynet til de grunneiere eller rettighetshavere som blir berørt og til andre allmenne interesser knyttet til miljø i vid forstand, se ovenstående vurderinger av fordeler og ulemper ved tiltaket.

Enkeltpersoner blir i varierende grad direkte berørt av bygging og drift av de anlegg det anbefales å gi konsesjon til. Ulemper ved tiltaket kan blant annet være knyttet til byggeperioden gjennom etablering av riggplasser. Det kan også forekomme økt slitasje på private veier i området som følge av anleggsarbeidet.

NVE mener likevel at de samfunnsmessige fordelene ved tiltaket veier tyngre enn hensynet til den enkelte grunneier eller rettighetshaver. NVE har etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordeler ved de anleggene vi mener det bør gis konsesjon til, utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre.

NVEs samtykke til ekspropriasjon

Det foreligger grunnlag etter oereigningsloven § 2 annet ledd, jf. § 2 nr. 19 til å gi samtykke til ekspropriasjon for de anleggene VOKKS Nett har søkt om.

NVE vil på denne bakgrunn meddele VOKKS Nett AS ekspropriasjonstillatelse for de omsøkte anleggene. Det vises til dokumentet *Vedtak om samtykke til ekspropriasjon*, ref. NVE. 201505620-22

NVE gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen faller bort dersom begjæring av skjønn ikke er framsatt innen ett år etter endelig vedtak er fattet, jf. oereigningslova § 16.

NVE forutsetter at VOKKS Nett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte grunneiere og rettighetshavere. Dersom dette ikke er mulig, skal den enkelte grunneier kompenseres gjennom skjønn.

Forhåndstiltredelse

VOKKS Nett AS søker også om forhåndstiltredelse etter oereigningslova § 25. Forhåndstiltredelse innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt. Normalt forutsetter samtykke til forhåndstiltredelse at skjønn er begjært, men i tilfeller hvor det vil innebære urimelige forsinkelser å vente til skjønn er begjært, kan det gis samtykke til forhåndstiltredelse. Da skal det settes en frist for å begjære skjønn som ikke er lengre enn tre måneder, ifølge oereigningslova.

NVE har foreløpig ikke realitetsbehandlet denne delen av søknaden, og vil avgjøre søknaden om forhåndstiltredelse når eventuelt skjønn er begjært.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere

Vedlagt følger et brev med underretning om vedtakene. NVE ber om at dette så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles.

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Lars Hagvaag Seim
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Anleggskonsesjon(NVE 201505620-21)
 Ekspropriasjonstillatelse (NVE 201505620-22)
 Orientering om vedtak til høringsinstanser, grunneiere og rettighetshavere (NVE
 201505620-23)