

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Regulering av Vekteren i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke Søknad om fravikelse av manøvreringsreglementet

NTE Energi AS (NTE) søker herved om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for reguleringen av Vekteren i en periode på ca. 6 uker, fra primo januar 2016 til medio februar 2016.

I manøvreringsreglementet for regulering av Vekteren er det i pkt. 1 fastsatt en reguleringsgrense mellom kote 445,5 (HRV) og kote 440 (LRV).

I pkt. 3 er det videre forutsatt:

"Det skal tilstrebes å holde vannstanden i Vekteren på et høyt nivå året rundt, unntatt en periode om våren fra medio februar til 1. mai da senkningen må foregå i den hensikt å få tømt magasinet i Namsvatna. Vekteren skal fra 1. mai fylles opp til naturlig vasstand av Vekterens eget tilløp."

Vi viser til vedlagte kopi av manøvreringsreglementet.

Bakgrunnen for søknaden om fravikelse av manøvreringsreglementet for Vekteren er at NTE - etter pålegg fra NVE - er i ferd med å bygge en helt ny fyllingsdam ved Namsvatnet.

Anleggsarbeidene ved Namsvatnet er kommet godt i gang, og det arbeides for tiden bl.a. med ny omløpstunnel med nytt inntak og lukehus. Selve inntakskanalen videre ut i Namsvatnet må gjennomføres i løpet av vinteren/våren 2016 når Namsvatnet er senket ned til laveste regulerte vannstand (LRV), dvs. kote 440. Senkningen av Namsvatnet ned til LRV er imidlertid avhengig av at vi på forhånd har senket Vekteren til samme nivå.

For å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre kanaliseringsarbeidene i Namsvatnet ønsker vi derfor å fremskynde senkningen av Vekteren fra medio februar, slik det er forutsatt i manøvreringsreglementet, til primo januar - dvs. med ca. 6 uker.

Eksakt tidspunktet for start senkning av Vekteren vil bli nærmere vurdert rundt årsskifte når vi har oversikt over magasinsituasjonen (fyllingsgrad, prognoser for tilsig, osv), men i utgangspunktet søker vi om start senkning fra primo januar 2016.

NTE kan ikke se at en tidligere senkning av Vekteren vil medføre nevneverdige negative virkninger for allmenne interesser.

Rundt vatnet ligger en del landbruks- og hytteiendommer. Eierne av disse vil bli nærmere orientert, så snart en tillatelse fra NVE foreligger.

I hele senkningsperioden vil lukearrangementet mot indre Vekteren bli stengt på vanlig måte slik at vannstanden i Husvika-Vekterbotn naturreservat opprettholdes.

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding på vår søknad.

Med hilsen

Kenneth Brandsås
adm. direktør

Bjørn Høgaas
fagansvarlig

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

Kopi til: Røyrvik kommune, 7898 Limingen
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, 7734 Steinkjer
Terje Flåtter, Randi Reitan Troset, Asle Juul, Terje Egge

bundne utgifter utredes av anleggets eier.

Om nærværende bestemmelse gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere fornøden meddelelse.

24.

Reguleringsanleggets eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-

stattes det offentlige av reguleringsanleggets eier etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

25.

Reguleringskonsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor anlegget er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringen kan medføre forpliktelser.

Manøvreringsreglement

for regulering av Vekteren i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke.

(Fastsett ved kgl. resolusjon 21. desember 1962.)

1.

Øvre reguleringsgrense — HRV — er 445,5 m o. h.

Nedre reguleringsgrense — LRV — er 440,0 m o. h. Høydene refererer seg til Vekteren VM hvis 0 punkt i Vassdragsvesenets generalplan ligger på kote 440,0.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige vasstandsmerker.

2.

Namsvatns avløp overføres gjennom tunnel til Vekteren og herfra til Limingen. Gjennom Tunnsjø kraftverk føres samme vassmengde fra Limingen til Tunnsjø.

3.

Det skal ved manøvreringen tas sikte på at HRV ikke overskrides mere enn vasstanden ville ha steget over denne høyde i uregulert tilstand og at flomvassføringen i Røyrvikelven fra Vekterens eget felt ikke forøkes. I tillegg til Vekterens eget tilløp kommer overført vatn fra Namsvatna. Det skal tilstrebes å holde vasstanden i Vekteren på et høyt nivå året rundt, unntatt en periode om våren fra medio februar til 1. mai da senkning må foregå i den hensikt å få tømt magasinet i Namsvatna. Vekteren skal fra 1. mai fylles opp til naturlig vasstand av Vekterens eget tilløp.

Fra det tidspunkt isen er kjørbar og til nedsenkingen begynner, skal overføringen og tappingen koordineres i den utstrekning det er mulig, slik at vasstanden ikke stiger utover den verdi som er nødvendig for korttidsregulering.

For korttidsregulering har konsesjonæren en stigningsrett av 10 cm i et døgn, og en stigningsrett av 20 cm i en uke, utover den stigning som skyldes variasjoner i naturlig tilsig.

4.

Vasslippingen skal for øvrig skje etter behovet i Kraftverkene i Øvre Namsen og etter de krav som er den naturlige følge av manøvreringsreglene for Namsvatna og Limingen, jfr. herunder også forutsetningen om at tappingen til Kvarnbergsvatnet ikke påvirkes.

5.

Det skal påses at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand og at isflak og annet ikke sperrer foran tappeløpene.

6.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Det føres protokoll over manøvreringer, avleste vasstander og vassføringer registrert på 3 limnigrafer i Røyrvikelva, Huddingselva og i Saksvatn og i kraftstasjonen, samt observeres og noteres om det forlanges nedbørsmengde, temperatur m. v. Avskrift av protokoll og noteringer sendes ved utgangen av hver måned til Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo og at han skal ha telefon i sin bolig.