



DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK
AKERSGT. 42 OSLO-DEP. TELEFON 41 78 00

A/S Enderdal Elektrisitetsverk
HEGGERISET

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
J.nr. 402/66 IDV
SS/KAM

Dato

15 februar 1966

Regulering av Hundsjøen.
Endring av manøvreringsreglement fastsatt ved kgl.resolusjon
30. april 1965.

Deres brev senest 30. november f.å. til Hovedstyret
for vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

Departementet har på grunnlag av det foreliggende og i
samsvar med innstilling fra Hovedstyret for vassdrags- og elektr
sitetsvesenet funnet å kunne gå ut fra at den ved ovennevnte kgl
resolusjon tillatte heving av Hundsjøen på 0,75 m kommer i tille
til en tidligere i 1953 gjennomført konsesjonsfri oppdemming på
0,50 slik at total reguleringshøyde blir 1,25 m. Det fastsatte
manøvreringsreglement for regulering av Hyllsjøen med overføring
rettes overensstemmende med dette, slik at post 1 A (Reguleringe
blir sålydende:

"Vatn	Nedre grense	Øvre grense	Oppd.m	Senkn.m	Reg.høyde
Store					
Hyllsjø	0,65	2,75	2,10	-	2,10
Lille					
Hyllsjø	0,65	2,75	1,70	0,40	2,10
<u>Hundsjøen</u>	0,00	<u>1,25</u>	<u>1,25</u>	-	<u>1,25</u>

Reguleringsgrensene for Store og Lille Hyllsjø referer
seg til vassmerket på inntaksdammen ved Lille Hyllsjø. Regulering


grensene for Hundsjøen refererer seg til naturlig sommersvass og de skal angis ved faste og tydelige vasstandsmerker. Begge magasinmerker må godkjennes av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen."


Hvilket herved meddeles.

./.

1 gjenpart av dette brev vedliggges.

Etter fullmakt


Dagfinn Mellum


E. Bjørnvall