

From: Halsnes Per Vidar <Per-Vidar.Halsnes@bkk.no>
Sent: 16. mars 2016 08:29
To: Høivik Laila P
Cc: Kalstad Svein J.
Subject: SV: VS: ang. søknad om midlertidig fravik fra minstevannføring, Trengereid

Hei. Søknaden gjelder i prinsippet ikke Skulstadvatnet siden det her ikke er fastsatt formelt HRV/LRV. Overløpet for Skulstadvatnet ligger på kote 389,5 og laveste terskel ved inntaket ligger på 378,7, men hovedvannspeilet i Skulstadvatnet senkes ikke fullt så lavt siden det blir et «internt» fall i magasinet fra gjenværende vannspeil (vel 10.000m²) fram mot innløpet av tunnelen. Perioden da magasinet i perioder kan senkes helt ned til innløpsterskelen er 1.august – 30.september, dvs gjennom hele perioden som planlagt lukearbeider foregår.

Vedlegger et par foto, det siste fra befaring i 2015 (del av gjenværende vannspeil ses helt til høyre i bildet).

Mvh

Per Vidar Halsnes





Fra: Høivik Laila P [mailto:lph@nve.no]
Sendt: 15. mars 2016 16:44
Til: Halsnes Per Vidar
Emne: SV: VS: ang. søknad om midlertidig fravik fra minstevannføring, Trengereid

Søknaden gjelder også senking av Skulstadvatnet. Hva er ordinær HRV eller vanlig vannstand, og hvor lenge vil det være nedtappet?

Sendt fra min Sony Xperia™-smarttelefon

---- Halsnes Per Vidar skrev ----

Hei. Saken har sin naturlige forklaring.

Trengereid kraftverk er opprinnelig et eldre industrikraftverk som ble utbygget før konsesjonslovgivingen var på plass. Skulstadvatnet/Skulstadelva som for over hundre år siden ble overført til Trengereidelva har derfor ikke noen reguleringskonsesjon eller manøvreringsreglement. Holmavatnet som ligger oppstrøms Skulstadvatnet ble imidlertid regulert mye senere og ble derfor underlagt vanlig konsesjonsbehandling.

Da AS Trengereid Kraft bygget om kraftstasjonen og flyttet inntaket fra eldre inntak ved Setevad i Trengereidelva og opp til Skulstadvatnet, ble avtalen om minstevassføring gjort mellom Trengereid Kraft og grunneierne.

Bergen Lysverker fikk så vedr kongelig res. 8.april 1994 ervervskonsesjon for å overta AS Trengereid Kraft med fallrettene i Skulstadvassdraget (etter ombyggingen er ikke lenger Trengereid elva fraført naturlig vannføring). Kravet om minstevannføring var ikke en del av denne ervervskonsesjonen. Kravet om minstevannføring ble imidlertid senere «hektet på» anleggskonsesjonen (trolig på grunn av mangel på andre tillatelser det da var naturlig å knytte kravet til).

Dette er ellers forklart i NVEs brev til BKK Produksjon AS 01.10.2002 (ref NVE 200203959-1) etter at BKK hadde stilt spørsmål til NVE vedrørende den rettslige statusen for minstevassføringskravet.

Vennlig hilsen

Per Vidar Halsnes
Seniorrådgiver

BKK Produksjon AS | Postboks 7050, 5020 Bergen | T: +47 55127156 | M: +47 90768435 | www.bkk.no

Følg BKK på [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

Fra: Kalstad Svein J.
Sendt: 15. mars 2016 08:44
Til: Halsnes Per Vidar <Per-Vidar.Halsnes@bkk.no>
Emne: VS: ang. søknad om midlertidig fravik fra minstevannføring, Trengereid

Hei

Har du mulighet til å bidra med opplysninger til spørsmålene under?

Svein K.

Fra: Høivik Laila P [<mailto:lph@nve.no>]
Sendt: 14. mars 2016 15:02

Til: Kalstad Svein J. <Svein.Kalstad@bkk.no>

Emne: ang. søknad om midlertidig fravik fra minstevannføring, Trengereid

Hei, jeg er saksbehandler på denne saken i NVE.

Bare for å ha det på det rene: det er sånn at kravet om minstevannføring opprinnelig ble forhandlet fram som en privatrettslig avtale, men står nå som et krav i anleggskonsesjonen? Jeg ser at det står ikke i manøvreringsreglementet for regulering av Holmavatnet. Jeg finner heller ikke reguleringsgrensene til Skulstadvatnet, så jeg lurер på om vi har noen hull i dokumentasjonen vår her.

Fint om du kan hjelpe meg med å avklare dette før jeg sender søknaden ut på høring.

-Laila P. Høivik, NVE

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.