



NVE
Pb. 5091 Majorstuen

0301 OSLO

7530 MERÅKER
TELEFON: 74 81 49 00
FAX: 74 81 49 01
Internett: www.merakerbrug.no

BANKGIRO: 8674.08.04172
FORETAKSREG.: 930 151 602 MVA
E-mail: post@merakerbrug.no

DERES REF.

VÅR REF.

MERÅKER,

Pjh

09.02.2017

Søknad om konsesjon for bygging av Verksfossen minikraftverk¹

Meraker Brug AS ønsker å utnytte vannfallet i Verksfossen i elva Homla i Malvik kommune i Sør Trøndelag fylke, til produksjon av elektrisk kraft og søker med dette om følgende:

I. Etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til:

- å bygge minikraftverket «Verksfossen Kraftverk».
- å endre formålet med regulering av Foldsjøen til kraftproduksjon og endre reguleringsgrensene til 2,5 m om sommeren og 3,5 m om vinteren slik:
 - I perioden 01.05. – 30.09. regulere Foldsjøen mellom HRV = 208,9 og LRV = 206,4 moh (2,5 m regulering).
 - I perioden 01.10. – 30.04. regulere Foldsjøen mellom HRV = 208,9 og LRV = 205,4 moh (3,5 m regulering).

II. Etter energiloven om tillatelse til:

- bygging og drift av Verksfossen Kraftverk, med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer som beskrevet i søknaden.

¹ NVE – Søknad om konsesjon, Verksfossen kraftverk, 09.02.2017

I egen parallell søknad søkes det samtidig om tillatelse til å redusere reguleringshøyden på Foldsjødammen og slik at HRV reduseres fra dagens 208,9 til ny HRV = 204,0 moh. Det søkes om å ta ned dammen tilsvarende.

Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning.

Med hilsen
AS Meraker Brug


Per J. Hembre

Vedlegg: Søknad om konsesjon for Verksfossen minikraftverk

