



# Drangedal everk KF

Avd. Nett

Norges Vassdrags og energidirektorat

nve@nve.no

**Deres ref.**

**Vår ref.**

15/01597-2

**Dato**

13.09.2016

## **Sak nr: 2016 01590, Høring Nye Suvdøla Kraftverk, nettkapasitet for tilknytning.**

Viser til deres hørings brev 30. juni 2016. vedr. søknad om konsesjon for Nye Suvdøla Kraftverk i Drangedal Kommune.

Drangedal everk KF vil i dette tilfellet være både konsesjonssøker for Nye Suvdøla Kraftverk og områdekonsesjoner som gir tillatelse til å bygge og drive fordelingsnett i aktuelle område.

Drangedal everk KF legger stor vekt på at sine småkraftprosjekter skal behandles på lik linje med andre småkraftprosjekter innenfor vårt konsesjonsområde jf. gjeldene lovverk på området.

Situasjonen er fortsatt som beskrevet i søknaden kap. 2.2.10, at det er utfordringer knyttet til nettkapasiteten i området.

Med bakgrunn i den begrensede nettkapasiteten i øvre deler av Drangedal og Nissedal har NVE gitt Skagerak Nett AS som er eier 132KV regionallinja (Brokkelinja) i området, pålegg om å utrede nettmessige konsekvenser av endringer i kraftsystemet i Drangedal og Nissedal kommuner.

Utredningsarbeidet skal være klart i oktober då. og vi forventer at dette skal gi grunnlag til at NVE kan konkludere hvordan man skal håndterer all den nye kraftproduksjonen i dette området.

Videre vil NVEs konklusjon da gi grunnlag for hvilken fremtidig nettløsning som blir valgt for øvre deler av Drangedal og Nissedal. Dette vil også gi grunnlag for hvor stor kostnad dette vil utgjøre for hvert kraftverk, også for Nye Suvdøla Kraftverk.

Med hilsen

Jan Gunnar Thors  
Everkssjef  
+47 35 99 70 80

*Brevet er godkjent elektronisk.*

---

**Postadresse**

Drangedal everk KF,  
Gudbrandsvei 28  
3750 Drangedal

**Besøksadresse**

Gudbrandsvei 28  
3750 Drangedal

Telefon: 35 99 70 00

Telefaks: 35 99 70 86

Epost: [post@drangedaleverk.no](mailto:post@drangedaleverk.no)

[www.drangedaleverk.no](http://www.drangedaleverk.no)