

NVE  
Kirsten Marthinsen, Henrik Langbråten

Deres referanse  
201307845-8,  
201400886-6,  
201304540-4,

Deres dato  
4.4.2017

Vår referanse  
232188-v1

Dato  
06.10.2017

## **Svar NVE - Fleire søkjarar – Søknad om løyve til fire småkraftverk i Sauda**

Denne høringsuttalelsen fra Haugaland Kraft Nett AS gjelder for Risvollelva, Maldal, Øvre Molla og Nedre Molla kraftverk i Sauda kommune.

Vi har dessverre ikke fått endelige svar på belastnings og stabilitetsanalyser for Sauda distribusjonsnett med omsøkte småkraftverk. Foreløpige resultat viser at det ikke er stabilitetsproblemer, men svakt nett i tilknytningsområdene utløser behov for oppgradering.

Foreløpige resultater viser at konsesjonær for Risvollelva må med stor sannsynlighet dekke kostnadene med egen produksjonsradial (240 mm<sup>2</sup>) til nettstasjon SI glas. Dette er en avstand på ca. 1 til 2 km avhengig av trasevalg.

Foreløpige resultater viser at konsesjonær for Maldal, Øvre Molla og Nedre Molla kraftverk må gå i dialog med Haugaland Kraft Nett og se på løsninger for å begrense spenningsvariasjonene på denne radialen. Det er avgjørende at utbygger går i dialog med Haugaland Kraft Nett i forkant for å sammen finne en god løsning.

Med vennlig hilsen  
Haugaland Kraft Nett AS

Vidar Sagen-Roland

vidar.sagen-Roland@hkraft.no