

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.: 201601924

Saksbehandler: Mads Hansen-Møllerud Vår ref.: 16/01697-10

Dato: 2.10.2017

HØRING - Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Vi viser til brev og høringsdokument datert 26.06.2017 og rettelse datert 04.09.2017. Eidsiva Nett har behandlet forslaget internt og har følgende kommentarer til høringsforslaget.

Generelt:

- Mindre detaljert en forrige forskrift, men Systemansvarlig skal utarbeide Retningslinjer som involverer berørte aktører. Eidsiva Nett ser positivt på dette og ser frem til å bidra i dette arbeidet.

§ 8b Planlegging av effekregulering

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til begrensninger i overføringsnett ved *planlagte driftstanser* eller driftsforstyrrelser

Eidsiva Nett sin kommentar: Det finnes nettområder hvor man i spesielle lastsituasjoner må tilpasse produksjonen også i intakt nett. Dette bør det også tas hensyn til ved planlegging av effekregulering.

§14 a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse, som følge av at NVE har foreslått å fjerne eksisterende rapporteringer av anleggsdata til NVE gjennom ordningen med kraftsystemutredninger i forskrift om energiutredninger.

Eidsiva Nett sin kommentar: Dette virker både fornuftig og rasjonelt

§ 21 systemvern. NVE har for tiden til vurdering muligheten for å kunne benytte systemvern som et permanent eller midlertidig alternativ til nettinvestering for å oppfylle tilknytningsplikten. Endringene i forskriften omfatter en presisering av hvilke systemvern systemansvarlig skal dekke kostnader for og hvilke kostnader som skal legges til grunn. Systemansvarlig har i noen tilfeller behov for å kunne endre innstillinger på eksisterende systemvern. Bestemmelsen sees i sammenheng med foreslåtte endringer om systemkritiske vedtak, jf. punkt 2.8.

Eidsiva Nett sin kommentar: Bruk av systemvern gir en mer komplisert drift og utformingen av det enkelte systemvern kan være krevende. I den grad systemvernet innføres pga

endringer som man ikke har opparbeidet seg driftserfaring med, kan det oppstå hendelser som medfører avbrudd pga feilutforming av systemvernet. Det bør presiseres at kostnader til slike hendelser også bør dekkes av systemansvarlig.

§ 22 feilanalyse og statistikk. FoU-prosjektet *Neste Generasjon FASIT* har utviklet en mer effektiv og moderne måte å registrere feil og avbrudd. Dette inkluderer automatisk innsending av data til systemansvarlig. Konesjonær skal *innen fire uker* analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser og planlagte koplinger med avbrudd for slutt kunder i *eget transmisjons- regional- og distribusjonsnett.*

Eidsiva Nett sin kommentar: Forslaget om å innføre tidsfrister støttes, da dette helt klart vil bedre kontinuiteten i arbeidet med å ferdigstille Fasit-rapporten. I utgangspunktet er tidsfristene som er foreslått rimelige, men Eidsiva Nett vil påpeke at det i komplekse driftsforstyrrelser, som for eksempel kan involverer flere feil eller ved hendelser der flere nettselskap blir ansvarlig konsesjonær, så vil det være store utfordringer med å kunne ferdigstille fasitrapporten innenfor et tidsvindu på 4 uker. Det må gis rom for at de involverte nettselskapene i slike tilfeller kan benytte mer tid på å ferdigstille feilanalyse og fasitrapport, og at dette gjøres i dialog og forståelse med Systemansvarlig.

§ 28a: Retningslinjer

NVE foreslår å innføre en ny bestemmelse som pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer som skal godkjennes av NVE. NVE legger til grunn at systemansvarlig skal involvere berørte aktører ved utformingen av retningslinjene. Det foreslås derfor å pålegge systemansvarlig å sende forslag til retningslinjer på høring. Formålet med å involvere berørte aktører i prosessen er å oppnå en høy kvalitet på retningslinjene samt at aktørene får anledning til å komme med innspill før retningslinjene godkjennes av NVE.

Eidsiva Nett sin kommentar: Den nye bestemmelsen støttes og det er positivt at berørte aktører blir involvert ved utformingen.

Med vennlig hilsen

Ole Inge Rismoen
Avdelingsleder Nettstyring
Eidsiva Nett AS