

Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no

Deres ref.: 201601924
Vår ref.: 11898538

Dato: 28.09.2017

Svar på høring - Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Det vises til NVE sitt forslag til endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Høringsfristen er 1.oktober.

NVEs begrunnelse for de foreslåtte endringene er bl.a. hensyn til nøytralitet og transparens ved utøvelse i systemansvaret. BKK Nett støtter dette, og er positive til at NVE i større grad skal godkjenne retningslinjer og kunne følge opp at systemansvarlig utøver systemansvaret i samsvar med vedtatt praksis.

BKK Nett kommentarer til enkelte av forslagene følger under.

§14a Rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse

Områdekonsesjonærer plikter å rapportere anleggsdata om produksjonsenheter tilknyttet eget distribusjonsnett til systemansvarlig. Plikten gjelder produksjonsenheter fra og med 1 MW. Rapporteringen skal skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift.

Eiere av produksjonsanlegg med installert effekt fra og med 1 MW tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til den aktuelle områdekonsesjonær. Plikten gjelder før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift.

BKK Nett mener at det i størst mulig grad bør tilrettelegges for at eiere av produksjonsanlegg selv må rapportere data for sine anlegg direkte inn i Fosweb, uavhengig av hvilket nettnivå produksjonsanlegget er tilknyttet. Eiere av produksjonsanlegg i distribusjonsnettet med nødvendig kompetanse bør derfor selv kunne rapportere egne anleggsdata i Fosweb før anlegget settes i drift. I slike tilfeller er det uhensiktsmessig at eier av produksjonsanlegg først skal rapportere til nettselskapet, for at nettselskapet deretter skal ha ansvar for å rapportere i Fosweb.

Nettselskapets behov for anleggsdata fra produksjonsanlegg i eget nett kan da ivaretas ved at områdekonsesjonær automatisk får tilgang til registrerte data om produksjonsanlegg i eget nett i Fosweb.

§22 Feilanalyse og statistikk

Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett.

Konsesjonær skal innen fire uker rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget lavspenningsdistribusjonsnett.

Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen fire uker rapportere til systemansvarlig alle planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere.

BKK Nett mener at den foreslåtte rapporteringstidsfristen på fire uker er for kort og må utvides. En frist på 4 uker vil være svært krevende å overholde for høy- og lavspennings distribusjonsnett, særlig i perioder med mye uvær og torden.

Følgende argumenter underbygger behovet for en lengre tidsfrist:

- I høy- og lavspennings distribusjonsnett oppstår det langt flere driftsforstyrrelser og utføres det langt flere planlagte koblinger enn i overliggende nett. BKK Nett har i løpet av de siste 12 månedene hatt mer enn 100 ganger så mange driftsforstyrrelser i distribusjonsnettet som i overliggende nett.
- Innhenting og analysering av all informasjon knyttet til en hendelse kan ta tid, særlig ettersom store deler av prosessen fremdeles er manuell. Spesielt ved komplekse feilforløp og tilfeller der flere konsesjonærer er involvert vil dette være tilfelle.

BKK Nett er enig i at det bør innføres en kortere frist for rapportering av hendelser i distribusjonsnettet enn den foreliggende årlige fristen. Dagens rapporteringspraksis i regionalnettet er imidlertid ikke direkte overførbar til distribusjonsnettet og det må tas hensyn til at sistnevnte rapportering er mer tids- og ressurskrevende. BKK Nett foreslår å endre rapporteringsfristen for distribusjonsnettet til «snarest, og innen 2 måneder».

Når det gjelder tidspunkt for innføring av ny tidsfrist mener vi at det vil være lite hensiktsmessig å innføre denne før ny FASIT-programvare blir tatt i bruk 1.1.2019.

Vennlig hilsen
BKK Nett AS

for 
Wenche Teigland
Adm. direktør

for 
Jens Skår
Divisjonssjef