

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Deres referanse
201601924

Deres dato
Juni 2017

Vår referanse
202509_v1/AASHILD

Vår dato
29.09.2017

Saksbehandler
Åshild Helland

Direkte telefon
93488739

Hørings svar - Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Det vises til høringsdokument 61/2017 med forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.

Lyse Elnett vil som en generell kommentar si at endringene som innføres oppfattes som positive, spesielt gjelder det tidsbegrensingen som innføres med tanke på når systemkritiske vedtak kan fattes. Det er positivt at det skal utarbeides retningslinjer som sendes på høring blant aktørene.

Lyse Elnett AS tiltrer Energi Norge sitt hørings svar. I tillegg ønsker vi spesielt å kommentere følgende punkter fra endringsforslaget:

§ 5 Flaskehals og elspotområder

Ved flaskehals er det viktig at det er et omforent syn mellom anleggseier og systemansvarlig, her vil data i Fosweb være et viktig redskap. Selv om data foreligger i Fosweb, mener vi at systemansvarlig bør ha vært i dialog med anleggseier før endelig grense settes.

§ 6 Handelsgrenser

Lyse Elnett er positiv til at man fjerner henvisninger til timesreferanse, siden fremtidens effektutfordringer sannsynligvis vil kreve kortere intervall som f.eks. 15 minutters verdier. Utover dette, må det være mulig å påklage systemansvarliges vedtak relatert til kapasitetsfastsettelse.

§ 8 Anmelding, planlegging av produksjon og effektregulering

Lyse Elnett er positiv til at referanse til timesoppløsning fjernes.

Vi er positiv til at det opprettes retningslinjer som tydeliggjør praktisering av tidsfrister og krav til innhold i rapportering. Retningslinjene må være klare på hva som skal rapporteres og når.

Det presiseres at systemansvarlig er ansvarlig for å hente inn data fra store sluttbrukerkunder og sluttbrukerkunder som deltar i balansemarkeder. Vi mener systemansvarlig da også bør rapportere data tilbake til anleggseier, da dette kan være relevant også for drift av regionalnettet.

§ 14a Rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse

Lyse Elnett er positiv til at rapportering av data samordnes. Vi mener det bør vurderes å opprette en felles database for områdekonsesjonær, NVE, systemansvarlig og DSB. Rapportering er i dag krevende, og tilsynelatende små endringer i rapporteringen kan medføre mye arbeid hos anleggseiere.

Vi erfarer at det i noen tilfeller er svært krevende å hente inn detaljerte data fra småkraftprodusentene. Vi støtter kravet om at eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettets får en plikt til å rapportere anleggsdata til områdekonsesjonær.

Lyse Elnett er positiv til at det settes en nedre grense for rapporteringsplikt, og vi mener 1MVA kan virke fornuftig. Definisjonen av produksjonsanlegg må være tydelig, og vi er positiv til at rapportering skal være på plass før anleggene settes i drift.

Retningslinjene må være tydelige på hvilke data som skal rapporteres til Fosweb. Dette må også være forutsigbarhet. Vi opplever i dag at det innføres nye felt i Fosweb uten at dette er informert om i forkant.

§ 21 Systemvern

Lyse Elnett er positiv til at systemansvarlig skal dekke alle kostnader relatert til bruk av systemvern. Med alle kostnader oppfatter vi at KILE også er inkludert dersom systemvern løser ut.

§ 22 Feilanalyse og Statikk


Lyse Elnett er positiv til at det utarbeides retningslinjer som godkjennes av NVE etter høringsrunde. Vi stiller oss noe spørrende til at alle driftsforstyrrelser skal rapporteres, uavhengig av om de har forårsaket driftsavbrudd. Det må defineres tydelig hva som menes, slik at det ikke gis rom for ulik tolkning.

§ 28 Systemkritisk vedtak.

Systemkritiske vedtak bør ikke ha lenger frist enn 4 uker, 3 måneder er etter vår vurdering alt for lang tid. I tilfeller hvor systemansvarlig fatter vedtak som medfører avbrudd, bør systemansvarlig dekke alle kostnader relatert til dette.

Lyse Elnett mener det bør være krav om at alle systemkritiske vedtak samt kommentarer til disse gjøres skriftlig, gjerne med kopi til NVE. Taleregistrering med lagringsfrist på 6 måneder er etter vår mening ikke tilstrekkelig, dette relatert til sluttbehandling av klager som ofte tar lang tid.

Vennlig hilsen
Lyse Elnett AS



Ashild Helland
Avdelingsleder rammevilkår