



Statens vegvesen

NVE Konesjonsavdelingen
postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/telefon:
Esther Marita Folkvord /
51911394

Vår referanse:
17/78631-2

Deres referanse:

Vår dato:
16.08.2017

Uttale til høring av omsøkte tiltak på Hetland kraftverk i Hå og Bjerkreim kommuner

Søker: Lyse Produksjon AS

Vi viser til brev fra Lyse Produksjon AS av 19/5-17.

Lyse Produksjon AS søker om følgende tiltak tilknyttet Hetland kraftverk i Hå og Bjerkreim kommuner:

- Tillatelse til å senke høyeste regulerte vannstand i Homsevatn og Holmavatn med henholdsvis 2,11 og 1,6 m.
- Permanent tillatelse til å overføre overskuddsvann fra Hagavatn i Fuglestadvassdraget til Hetland kraftverk i Ognavassdraget.

Om lag 1,1 km sørvest for Hetland kraftverk (nedstrøms) ligger Hylland bru. Hylland bru er fra 1843. Brua slik den framstår i dag, tåler ikke høyere maksimalvannføring enn det som er i dag. I saksdokumentene er månedsmiddelvannføringer vurdert. Vi kan imidlertid ikke finne tilsvarende vurderinger av maksimalvannføringen.

Så fremt omsøkt tiltak ikke medfører økning i maksimalvannføringen, har vi ingen merknader til tiltaket.

I motsatt fall ber vi om å få oversendt nye beregninger for maksimalvannføringen for videre vurdering.

Plan og forvaltning Stavanger
Med hilsen

Irene Hegre
seksjonsleder

Esther Marita Folkvord

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4389 VIKESÅ
Hå kommune – Etat for tekniske saker og næring, Postboks 24, 4368 VARHAUG
Lyse Produksjon AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER