

Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS

8805 SANDNESSJØEN

Vår dato: 13.05.2016  
Vår ref.: 201602354-4  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.: Paul Trønder

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport - Sandnessjøen Fjernvarme AS

Vi viser til revisjon av Sandnessjøen Fjernvarme AS som ble holdt 10.05.2016 og oversender revisjonsrapporten.

Ved revisjonen ble det gitt fem anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de anmerkninger som ble avdekket.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 01.06.2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Amir Messiha  
senioringeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Sandnessjøen Fjernvarme AS
Revisjonsdato:	10.05.2016
Sted:	Strandgata 52, Sandnessjøen
Medvirkende fra revidert enhet:	Paul Trønder, driftsoperatør
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Øystein Gåserud Medrevisor Amir Messiha
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og konsesjonsvilkår og dokumenterte at rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandler energiloven §§ 5-1 Konsesjon for fjernvarme, 9-2 Beredskapstiltak energilovforskriften § 5 -3 a) Drift, vedlikehold og modernisering, 5-3 c) Beredskap og beredskapsforskriften.

- Konsesjon for fjernvarmeanlegg
- Leveringsplikt
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner
- Øvelser

- Internkontrollsystem
- Materiell og utstyr
- Samband

## 1.4 Funn

Ingen avvik

Fem anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Sandnessjøen Fjernvarme AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaring av kontrollrommet for varmesentralen i Strandgata og kulturbad varmesentralen.

## 2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet bør vurdere etablering av et tilknytningspunkt for aggregat kontakt i varmesentralen.
2	Selskapet bør utarbeide sjekklister for kontroll, befaring og tilsyn i anlegget.
3	Selskapet bør vurdere diverse øvelser i eget regi (eksempel ved fravær av ledelse/driftsansvarlig)
4	Selskapet bør anskaffe reparasjonsmuffe for ytre kappe til rørledninger.
5	Selskapet bør sjekke om beredskapsplaner til Alstahaug kommune også dekker fjernvarmeanlegget.