

Tafjord Kraftproduksjon AS  
Postboks 1500  
6025 ÅLESUND

Vår dato: 19.08.2016  
Vår ref.: 201603528-4  
Arkiv: 641  
Deres dato: 28.07.2016  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## Avslutning av saken - Tafjord 1

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til epost fra Tafjord Kraftproduksjon av 28.7.2016 med begrunnelse for at et tiltak ble gjennomført i Tafjord 1 kraftstasjon uten at systemansvarlig ble informert i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Sakens bakgrunn

NVE varslet i brev av 1.7.2016 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Tafjord Kraftproduksjon AS uten å søke systemansvarlig om idriftsettelse bygget ny elektrisk turbinregulator, kun elektronikk, ikke hydrauliske komponenter, og ny magnetiseringsutrustning, kun elektronikk, ikke magnetiseringstransformator, i Tafjord 1 kraftstasjon. Videre ble Tafjord Kraftproduksjon bedt om å redegjøre for sine rutiner for å oppfylle fos § 14.

### Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir påvirket av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å kun søke systemansvarlig få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfølger sin plikt til å informerte systemansvarlig i henhold til fos § 14.

### Tafjord Kraftproduksjons kommentarer

I brev til NVE skriver Tafjord Kraftproduksjon at søknad til systemansvarlig ble sendt for sent på grunn av omorganisering i selskapet der oppgaven å søke om idriftsettelse etter fos § 14 var en av flere arbeidsoppgaver som har skiftet hender og ble derfor glemt i dette tilfelle.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



Videre skriver Tafjord Kraftproduksjon at de har oppdatert prosedyren for gjennomføring av prosjekter slik at en vurdering av tiltakets søknadsplikt etter fos § 14 må kvitteres ut.

#### **Avslutning av saken**

NVE forutsetter av Tafjord Kraftproduksjon i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets nye rutiner og sender søknad om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: