

Siso Energi AS  
Valjord  
8226 STRAUMEN

Vår dato: 11.10.2016  
Vår ref.: 201604120-4  
Arkiv: 641  
Deres dato: 08.09.2016  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## Avslutning av saken - fos § 14 - Siso kraftstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Siso Energi AS av 09.09.2016 (deres ref: Bjørn Ove Knutsen, vår ref: 201604120-3) med begrunnelse for at et anlegg tilknyttet regionalnettet ble bygget uten at systemansvarlig ble informert i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Sakens bakgrunn

NVE varslet i brev av 19.08.2016 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Siso Energi, uten å på forhånd søke systemansvarlig om idriftsettelse, bygget nytt oljetrykksanlegg og ny turbinregulator i Siso kraftstasjon. Videre ble Siso Energi AS bedt om å redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

### Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt om å informere systemansvarlig i henholdt til fos § 14.

### Siso Energis kommentarer

I brev til NVE skriver Siso Energi at de ikke hadde god nok kjennskap til den aktuelle bestemmelsen og som følge ikke visste at systemansvarlig skulle varsles tidlig nok i prosessen til å ha en reell mulighet til å påvirke planene.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Videre skriver Siso Energi at de skal implementere rutiner i kvalitetssystemet for å tidlig avdekke behov for søknad etter fos § 14 i nye prosjekter.

### **NVEs vurdering**

I denne saken anser NVE at søknad ble sendt for sent som følge av at Siso Energi ikke hadde god nok kjennskap til bestemmelsens krav og hensikt.

### **Avslutning av saken**

NVE forutsetter at Siso Energi i fremtiden utarbeider og følger rutiner for oppfølging av fos § 14 og sender søknad om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad til systemansvarlig etter fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: