

Saksbehandlar
Anders Talgø

Dato
2016-09-08

Telefon
975 90 717

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjonsavdelingen, Seksjon for småkraftverk (KSK)
v/ Anne Johanne Rognstad
:ajr@nve.no

Søknad om midlertidig og kortvarig stans i minstevassføringa for å inspisere minstevassføringsrøret

Bakgrunnen for at vi ønsker å inspisere røret, er situasjonen som vi har med minstevassføringa denne sommaren. Vi gjennomførte i fjor ein reparasjon av røret, og alt såg da ut til å fungere som det skulle. I år har vi periodevis hatt problem med å oppnå 300 l/s. Avbøtande tiltak er å sleppe dei resterande 10 - 20 l/s over dammen.

Vi ønsker å undersøke om røret kan ha ein skade som vi ikkje er kjent med. Det aktuelle firmaet som vi har hatt kontakt med, kan gå inn i minstevassføringsrøret med eit mobilt videokamera, frå elveleiet nedstrøms dammen. Det meste av vatnet må da vere avstengt.

Eg vil tru at arbeidet kan gjennomførast på under ein halv time, dersom vi ikkje møter på spesielle problem.

Eg vil ikkje tru at ein slik kortvarig stans vil ha merkbare negative konsekvensar for vassdraget. Elveleiet har ein botn med store steinar og mange kulpar som ikkje vil tørke opp. Og lenger nede i elva har Statkraft eit vassinntak til eit settefiskanlegg som, etter det vi veit, periodevis tar alt vatnet utan å sleppe minstevassføringsvatn.

Som avbøtande tiltak kan vi foreslå å utføre arbeidet etter 1. oktober når minstevassføringa er 80 l/s.

Beste helsing

Råssåfoss Kraft AS
Anders Talgø