

From: Rognstad Anne Johanne
Sent: 9. september 2016 09:00
To: 'post@surnadal.kommune.no'; 'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no';
'post@mrfylke.no'
Subject: Avgrenset høring - Søknad om avvik fra minstevannføring i Råssåa - Surnadal kommune, Møre og Romsdal

Råssåfoss kraft AS – Søknad om tillatelse til midlertidig stans i minstevannføringsslipp fra Råssåfoss kraftverk i Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

Om søknaden:

Søker fikk opprinnelig konsesjon til bygging av Råssåfoss kraftverk den 11.4.2007. Endringer av vilkår ble gitt av OED den 29.9.2008. Oversendelse av nye vilkår i konsesjonen ble gitt til utbygger den 7.1.2009 av NVE. Minstevannføringen er satt til 300 l/s i perioden 1.5-30.9 og 80 l/s resten av året. Råssåfoss kraftverk ble idriftsatt 10.4.2010. Det søkes nå om tillatelse til midlertidig stans i minstevannføringsslipp fra Råssåfoss kraftverk, for å gjennomføre undersøkelser av røret hvor minstevannføringen blir sluppet.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Vi sender nå ut søknaden på en avgrenset høring til lokale myndigheter. NVE ønsker en høringsuttalelse så fort som mulig, og senest innen **20. september 2016** til ajr@nve.no. Søknaden ligger vedlagt nedenfor.

Fullstendig søknad ligger vedlagt.



Anne Johanne Rognstad
Overingeniør
Konsesjonsavdelingen, Seksjon for småkraftverk (KSK)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon 22959595 eller direkte 22959445, mobil 48246479
E-post nve@nve.no eller direkte ajr@nve.no