

Vedlegg 2

Oversikt over relevante dokumenter for behandlingen av støy for Tysvær vindkraftverk.

Dato	Hva	Kommentar
24.09.2015	Konsesjon for Tysvær vindkraftverk (NVE ref.: 201306466-7).	Gjeldende konsesjon, har ikke vilkår om støy.
21.03.2017	Vedtak fra NVE – godkjenning av detaljplan og MTA-plan (NVE ref.: 201605117-7).	Vilkår om at det skal fremlegges en plan for etterundersøkelser av støy.
16.05.2019	Søknad om endring av konsesjon og detaljplan og MTA-plan m.m. (NVE ref.: 201306466-24)	
28.05.2019	E-post fra NVE til konsesjonær, veiledning (NVE ref.: 201306466-27).	NVE orientering om praksis ved behandling av støy, og ber om at det fremlegges en revidert støyberegning tråd med gjeldende retningslinje/veiledning. Samt at redegjøres for parametervalg i støyberegningen og en vurdering av økonomiske virkninger av valgte avbøtende tiltak.
28.05.2019	Høring av søknad om endring (NVE ref.: 201306466-26).	
09.08.2019	Konsesjonær fremla en oppdatert støyberegning (NVE ref.: 201306466-47)	NVE behandlet den nye beregningen som tilleggsinformasjon, og lagt den ut på vårt nettsted for saken.
27.09.2019	Konsesjonær fremla supplement til tidligere oversendt støyrapport (NVE ref.: 201306466-181)	Det fremgår av oversendelsene at ingen naboer til vindkraftverket vil bli utsatt for støy over grenseverdiene (Lden 45 dB, worst case). Samt at det er inngått minnelige avtaler eiere av bygg som ligger over grenseverdien.
18.12.2019	Vedtak fra NVE – godkjenning av endring av detaljplan og MTA-plan (NVE ref.: 201605117-87).	Vilkår om at det skal fremlegges en plan for avbøtende tiltak for bygg som blir berørt over grenseverdien. Vedtaket påklages.
16.04.2020	Vedtak fra OED – (NVE ref.: 201605117-196)	Departementet stadfester NVEs vedtak av 18. desember 2019 om endring av detaljplan og MTA-plan m.m.
16.04.2020	Konsesjonær fremla plan for avbøtende tiltak: Orientering om støy – Tysvær vindkraftverk (NVE ref.: 201605117-197).	Behandles i dette vedtak

Vedlegg 2 til NVEs vedtak om godkjenning av tiltaksplan for støy og skyggekast – Tysvær vindkraftverk

27.04.2020	Høring av tiltaksplanen for støy (NVE ref.: 201605117-194).	Sendt til eiere av bygg som kan få støy over L_{den} 45 dBA, samt i kopi til Tysvær kommunen, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.
02.06.2020	Konsesjonærs kommentarer til merknader til plan for avbøtende tiltak for støy (NVE ref.: 201605117-266).	Behandles i dette vedtak.