



DET KONGELIGE  
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Ifølge liste

|           |         |              |
|-----------|---------|--------------|
| Deres ref | Vår ref | Dato         |
| 201605175 | 17/733  | 16. mai 2017 |

## Statnett SF - omlegging av 132 kV-ledning ved Strinda transformatorstasjon - Klage

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 19. desember 2016 Statnett SF tillatelse til å legge om 132 kV-ledningen Strinda – Hønstad over en strekning på om lag 425 meter ut fra Strinda transformatorstasjon i Trondheim kommune. Omleggingen skyldes at det skal bygges nye boliger i området. Boligutbygger skal dekke kostnadene ved flyttingen.

NVEs vedtak er påklaget av Øivind Haarsaker. NVE har vurdert klagen og kommet til at klagen ikke gir grunnlag for omgjøring av vedtaket. Saken ble oversendt Olje- og energidepartementet i brev av 16. mars 2017 til klagebehandling.

### Klagen

Øivind Haarsaker har i klagen foreslått at ledningen kables på strekningen fra trafostasjonen til mastene som står på eiendommen gnr. 81 bnr. 1. Dette begrunnes med at jordkabel vil gi positive effekter for friluftsliv og naturmangfold, eliminerer virkningen av et skjemmende hogstfelt og gjøre det enklere å utvikle nærområdet. Haarsaker peker på at merkostnadene knyttet til kabling ikke er dokumentert. Haarsaker skriver videre at kabling i dette bynære området på lang sikt vil være å foretrekke.

### Statnett SFs vurdering av klagen

NVE har i forbindelse med behandlingen av klagen oversendt denne til Statnett SF. Statnett SF skriver at problemstillingene som tas opp i klagen ikke er nye, men også ble spilt inn og vurdert i forbindelse med NVEs konsesjonsbehandling. Videre peker Statnett SF på at

|                       |               |             |                       |                |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Postadresse           | Kontoradresse | Telefon*    | Avdeling              | Saksbehandler  |
| Postboks 8148 Dep     | Akersgata 59  | 22 24 90 90 | Energi- og            | Tom Wiersdalen |
| 0033 Oslo             |               | Org no.     | vannressursavdelingen | Karlsen        |
| postmottak@oed.dep.no | oed.dep.no    | 977 161 630 |                       | 22 24 62 65    |

utviklingen av nærområdet knyttet til etablering av et helse- og velferdssenter ikke vil medføre behov for å legge om 132 kV-ledningen på et senere tidspunkt. Statnett SF konkluderer med at en kabling av denne strekningen vil øke kostnadene med mellom 5-10 ganger og mener at de økte kostnadene ikke vil gi god samfunnsøkonomi når en tar hensyn til de forbedringer som en kabling vil innebære.

### **NVEs vurdering av klagen**

NVE mener det i klagen ikke fremkommer nye opplysninger i saken, som ikke ble vurdert i den ordinære konsesjonsbehandlingen. I NVEs vurdering av klagen kommer det frem at NVE mener at Statnett SF gir et noe høyt kostnadsanslag for kabling, men at dette, sammen med klagers anførsler, ikke gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket.

### **Departementets vurdering**

De generelle rammene for å vurdere hvorvidt kabling av hele eller deler av en kraftledning bør gjennomføres er nedfelt i Meld. S. 14 (2011-2012). Her fremgår det blant annet at kabling skal kunne velges dersom luftledning gir særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster. Siden merkostnaden knyttet til kabling er betydelige kreves det at nytteeffektene av kablingen er tilsvarende stor.

Departementet legger til grunn at det vil være enkelte fordeler knyttet til kabling slik det fremgår av Haarsakers klage. Dette gjelder særlig for de visuelle virkningene og naturmangfoldet. Når det gjelder en eventuell kabling og virkningen for en fremtidig utvikling av et helse- og velferdssenter, kan ikke departementet legge til grunn at kabling vil gi noen fordel av betydning.

I NVEs vedtak er det fastsatt vilkår som begrenser uønskede visuelle virkninger og virkninger for naturmangfoldet. NVEs vilkår innebærer begrenset skogrydding som således også vil begrense de negative virkningene.

Statnett SF vurderer kostnadene knyttet til kabling til å være 5 til 10 ganger høyere enn for en luftledning. NVE legger til grunn at dette estimatet for merkostnaden er noe høyt. Departementet legger til grunn at dette området er preget av tekniske inngrep, blant annet går det allerede to 300 kV kraftledninger gjennom området, og omleggingen vil gjøre at 132 kV ledningen legges parallelt med disse. Departementet viser videre til at omleggingen vil berøre en liten skogteig i området nord for eksisterende 300 kV ledninger og veien, og at det er store friluftsområder på sørsiden av dagens ledninger. Departementet kan ikke se at et alternativ med luftledning vil gi negative effekter som forsvarer de merkostnadene en kabling innebærer.

## **Konklusjon**

Klagene tas ikke til følge. NVEs vedtak av 19. desember 2017 stadfestes.

Departementets klagevedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Tom Wiersdalen Karlsen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer*

Kopi  
Statnett SF

Adresseliste

|  |                             |      |           |
|--|-----------------------------|------|-----------|
| Norges vassdrags-<br>og energidirektorat | Postboks 5091<br>Majorstuen | 0301 | OSLO      |
| Øivind Haarsaker                         | Blakliveien 12              | 7036 | TRONDHEIM |