

Troms Kraft Produksjon AS

9291 TROMSØ

Vår dato: 19.10.2016  
Vår ref.: 201002754-30  
Arkiv: 317  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Kjetil Greiner Solberg

## Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk, Kåfjord kommune

Vi viser til revisjon av Guolasjåkka kraftverk og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 13.10.2016. Revisjonen var varslet i brev av 28.9.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 2 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 10.11.2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
avdelingsdirektør

Øyvind Leirset  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi: Kåfjord kommune - Gáivuona S  
Troms Kraft Produksjon AS v/Jostein Jerkø  
Troms Kraft Produksjon AS v/Øyvind Steffenach

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Troms Kraft Produksjon AS Org. nr. 979 152 116
Revisjonsdato:	13.10.2016
Sted:	Troms Kraft sine lokaler, Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord
Medvirkende fra revidert enhet:	Øyvind Steffenach (VTA) Jostein Jerkø (fagsjef miljø) Helge Eklund (leder for plan-/ingeniøravdelingen) Steinar Pedersen (koordinator Skibotn stasjonsgruppe)  Helge Eklund, Øystein Aspevik og Ronald Hardersen deltok på åpnings/sluttmøtet
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Kjetil Greiner Solberg Medrevisor Trond Blomlie
Seksjon	Seksjonssjef Øyvind Leirset, TBM

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisjonen av Guolasjåkka kraftverk lå inne i NVEs revisjonsplaner for 2016. Etter hendelsen hvor det ble observert død fisk i Kåfjordelven 25.8.2016 ble det naturlig å fokusere på dette temaet under revisjonen.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Regulering og overføring av Guolasjåkka i Kåfjord gitt ved kgl. res.14.6.1968
- NVE pålegg av 03.07.2001 om merking av reguleringsgrenser og nivå for minstevannføring.
- NVE pålegg av 17.10.2002 om opplysningsskilt ved reguleringsmagasin.
- Rapport etter magasin kontroll 7.3.2005

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Miljøutfordringer ved vannstandsendringer i Kåfjordelva
- IK-vassdrag § 5-3: Sørg for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige.
- IK-vassdrag § 5-6: Kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet.

## 1.4 Funn

2 avvik

2 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Troms Kraft Produksjon AS (heretter TKP) bidro på en god måte til gjennomføringen av befaring av reguleringsområdet og selve revisjonen i Tromsø.

TKP har lagt ned en stor innsats i det siste med dokumentasjon knyttet opp til IK-vassdrag. Det blir et løft for tilsynspersonellet å få et eget kurs i miljøtilsyn, og NVE vil ta innspillet om å få en kursrekke i miljøtilsyn med seg videre.

Det var også en konstruktiv diskusjon om funnene i etterkant av revisjonen hvor vi fikk økt presisjonsnivået på avvik og anmerkninger. Vi fikk også diskutert driften ved andre av TKP sine anlegg.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5-3:  Sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak.
Avviket	TKP kan ikke dokumentere skriftlig at tilsynspersonell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak driftes i tråd med krav.
Dokumentasjon	TKP har ikke en skriftlig plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres opprettholdes og utvikles.
Hvordan lukke	TKP må gjennomføre planlagt internkurs for tilsyn av miljø og landskap og sikre at denne kompetansen skal vedlikeholdes og forbedres.
Frist for lukking	15.3.2017

<b>Avvik 2</b>	
Krav	IK vassdrag § 5-6:  Kartlegge farer og problemområder med hensyn til miljø og sikkerhet og utarbeide planer for å redusere risikoforholdene.
Avviket	TKP har en mangelfull skriftlig kartlegging av farer og problemområder knyttet til miljø.
Dokumentasjon	TKP kunne ikke legge frem en tilfredsstillende skriftlig kartlegging av farer og problemområder knyttet til miljø.  TKP har ingen kartlegging eller skriftlige rutiner som tar hensyn akvatisk miljø ved kjøring av kraftverket.
Hvordan lukke	TKP må fullføre kartlegging av farer og problemområder med hensyn til miljø og sikkerhet.  TKP må kartlegge/vurdere konsekvensene kjøremønsteret ved kraftverket har for akvatisk miljø.
Frist for lukking	15.3.2017

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

<b>Nr.</b>	<b>Beskrivelse av anmerkning</b>
1	TKP har en manglende vedlikehold og oppfølging av egen skiltplan.
2	Fiskedød registrert før 2011 er alle registrert som hendelser og ikke som avvik. TKP må sikre rutiner for å finne årsaken til hendelser.