

Hemne Kraftlag SA  
Hollaveien 2  
7200 KYRKSÆTERØRA

Vår dato: 30.03.2017  
Vår ref.: 201606994-6  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.: Anders Bugten

Saksbehandler:  
Amir Messiha

## Oversending av revisjonsrapport - Hemne Kraftlag SA

Vi viser til revisjon av Hemne Kraftlag SA 28.03.2017 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 03.01.2017.

Ved revisjonen ble det gitt null avvik og fire anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de anmerkninger som ble avdekket ved tilsynet.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 18.04.2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken, den vedlagte revisjonsrapporten er å anse som endelig og tilsynssaken er avsluttet.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Øystein Gåserud  
tilsynsleder

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: 1 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Hemne Kraftlag SA
Revisjonsdato:	28.03.2017
Sted:	Kyrksæterrøra
Medvirkende fra revidert enhet:	Konsernleder Fartein Kjørsvik Beredskapsleder og økonomisjef Anders Bugten Nettsjef Hans Sæter Montørformann Wiggo Johansen Driftsingeniør Oddbjørn Vuttudal Personalkonsulent Erling Haugen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Øystein Gåserud Medrevisor Amir Messiha
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstillende kravene.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR 2012-12-07 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 9.1.2017.
- Observasjoner ved befaring.

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Rutiner for drift og vedlikehold
- Oppfølging av avvik
- Rutiner og strategi for skogrydding

- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon og sikringstiltak
- Informasjonssikkerhet

## 1.4 Funn

Fire anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representanter for Hemne Kraftlag SA og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaring av skogrydding og tre sikring i en del av distribusjonsnettet i Hemne kommune.

NVEs inntrykk er at selskapet har stort fokus på beredskap og har gode rutiner og dokumentasjon.

## 2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b> Selskapet bør gjennomgå og kvalitetssikre plassering av hendelse i ROS matrise.  For hendelser som skal håndteres med beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplan.  Tiltak beskrevet i ROS-analyser bør ha status med tidsfrister og ansvarlig.
2	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b> Hele beredskapsplanen bør ikke være sensitiv informasjon.
3	<b>bfe § 4-3 Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjoner</b> Selskapet bør sikre seg med skriftlig avtaler i beredskapssituasjon med f. eks kraft fra SØA eller service fra viktig entreprenører.
4	<b>Feil og avbruddsrapportering</b> Selskapet bør sikre at årsaken til utfall blir riktig registrert i FASIT f.eks vind.