

Norges Vassdrag og Energidirektorat
Postboks 5091
Majorstuen
0301 Oslo

Kontaktperson:	Deres referanse:	Vår referanse:	Dato:
	201700214	025.000/1683436	01.03.2017

NVE - INSPILL TIL HØRINGSdokUMENT 1-2017, FORSKRIFT OM ENERGIUTREDNINGER

Vi viser til høringsdokument 1-2017 og ønsker å komme med noen kommentarer til dokumentet.

Glitre Energi Nett er positiv til den generelle delen og i hovedsak den argumentasjonen som ligger til grunn for endringene som er skissert. Det er bra at det stilles strengere krav til konsesjonærer for samordning av tiltak og se på muligheten for å forsyne områder via andres distribusjonsnett, f.eks hyttefelt som omtalt i dokumentet.

I kapittel 2.1 6. avsnitt skriver dere at: *«Forslaget innebærer at områdekonsesjonærene skal gi utredningsansvarlig for de regionale kraftsystemutredningene en vurdering av nettsituasjonen mot alle tilgrensende områdekonsesjonærer og mot overliggende nett. Som en del av beskrivelsen skal det gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering.»*

Her mener vi denne vurderingen må begrenses til kun å gjelde investeringskostnader og ikke tap og kile etc. da dette har mindre betydning og vil kanskje gjøre at informasjonen uteblir fra områdekonsesjonærene.

Det samme gjelder også der dere i kapittel 2.1 8. avsnitt skriver *«NVE mener det er naturlig at utredningsansvarlig får et ansvar for å se de ulike innspillene i sammenheng og gi en samfunnsmessig vurdering av hvorvidt det finnes rasjonelle tiltak på tvers av områdekonsesjonsgrenser.»* Her bør det presiseres at en samfunnsmessig vurdering er det samme som å utarbeide investeringskostnader.

Under avsnitt *«2.3 Oppheving av bestemmelse om rapportering av komponentdata i grunnlags-rapporten»* bør det i veiledningen presiseres nærmere hvilket anlegg Statnett har hjemmel til å samle inn anleggsdata før foe § 13 tredje ledd oppheves.

Under avsnitt 2.4 legger NVE vekt på at områdekonsesjonærene bør ha en mer aktiv rolle i fremtidig Kraftsystemplanlegging og skriver: *«For å legge til rette for dette foreslås det derfor å ta inn en bestemmelse som gir NVE hjemmel til å pålegge områdekonsesjonærene å gjøre spesifiserte utredninger.»* Dette er vi enig i, men det bør også her fremkomme at det samme gjelder anleggskonsesjonærer. Det vil føre til at det er en plikt til å delta og dekke kostnadene til felles utredninger. Her er vi kjent med at blant annet Statnett en litt annen filosofi. Etter vår mening bør det derfor gjøres følgende endringer i §22 a:

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i samarbeid med KSU ansvarlig pålegge utredningsansvarlige for regional- og transmisjonsnett, samt områdekonsesjonærer å utrede nettmessige konsekvenser, herunder tekniske og samfunnsøkonomiske vurderinger, av spesifiserte endringer i energisystemet

I punkt 2,5 bør det fremkomme hvilket rapporteringspunkt forskriften setter krav til rapportering av nettkapasiteten. Dette bør også fremkomme i teksten knyttet til forskriftsendring. Forslag til ny tekst kan da være: «Hovedrapporten skal også inneholde en vurdering av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i regionalnett for alle kommuner i utredningsområdet. **Nettkapasiteten referes innmatningspunktene til dagens regionalnett.**»

Basert på dette mener vi at tredje ledd i § 21: *Hovedrapporten skal også inneholde en vurdering av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i transmisjonsnettet* kan utgå.

I avsnitt 2.6 mener vi det er viktig å presisere forskjellen mellom Statnett som anleggseier og Statnett som systemansvarlig. Dette gjelder også på generelt grunnlag. Vi mener derfor at hele avsnitt 2.6 gjelder for Systemansvarlig og ikke Statnett. Teksten bør derfor endres til:

«Systemansvarlig skal gi uttalelse ved høring av melding og søknad om anleggskonsesjon for kraftoverførings- og produksjonsanlegg som kan påvirke utviklingen i transmisjonsnettet. Systemansvarlig kan i etterkant ikke nekte ett tiltak som det er gitt konsesjon på.»

(Kommentar: Det må imidlertid klargjøres om det er Statnett som anleggseier eller Systemansvarlig som skal uttale seg i slike saker da vi i enkelte saker ser at disse rollene går i hverandre.)

Oppsummering

§ 12 nytt fjerde ledd skal lyde:

*Områdekonsesjonærer skal i forbindelse med utarbeidelsen av de regionale kraftsystemutredningene gi utredningsansvarlig en oppdatert vurdering av nettsituasjonen mot alle tilgrensende områdekonsesjonærer og mot overliggende nett. Denne vurderingen skal inneholde mulige grenseoverskridende tiltak som alternativer til investeringer i eget nett. Det skal også gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av de aktuelle tiltakene **med fokus på investeringskostnader.***

§ 13 annet ledd skal lyde:

Det skal gis en beskrivelse av eksisterende overføringsnett som inkluderer beskrivelser av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem, herunder flaskehals i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter og kraftledninger som ikke er spenningsatt. Koblingsbilde i nettet ved ulike driftssituasjoner skal angis. Samordningen mellom drift av regional- og transmisjonsnettet i utredningsområdet skal beskrives. Lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring i eksisterende nett skal gjennomføres, kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.

Med vennlig hilsen
Glitre Energi Nett AS

Trond Eriksen
Utredningsansvarlig

Brevet sendes ut uten signatur. Brevet er godkjent etter interne rutiner.