

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

DERES BREV:
16.1.2017

DERES REF:
201700214-2

VÅR REF:
2016-IN-065-10

DATO:
28.2.2017

Høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift om energitredninger

Viser til ovenfor nevnte høring. Istad Nett uttaler seg som utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal.

Ny bestemmelse om å inkludere vurdering av distribusjonsnettet i de regionale kraftsystemutredningen.

Vår inntrykk er at det allerede foregår en viss koordinering av utnyttelse og utvikling av distribusjonsnettet på tvers av områdekonsesjonærer, og vurdering av slike forhold er også til en viss grad tatt inn i kraftsystemutredningen for vårt område. Ved en formalisering av dette, er det likevel ikke utenkelig at vi vil kunne avdekke flere rasjonelle løsninger. Nyordningen vil medføre noe merarbeid både for områdekonsesjonærer og utredningsansvarlige, og vi ser helst at den ikke innføres fullt ut før i neste utredningsperiode. Dette vil også være i samsvar med nest siste avsnitt i kapittel 2.1 hvor det bl.a. står slik: «*NVE legger til grunn at utredningsansvarlig ved oppstart av ny planperiode vil bli enig med områdekonsesjonærene om en frist for når områdekonsesjonærenes vurderinger etter nytt ledd § 12 skal være ferdigstilt*». Ved planlagt ikrafttredelse av forskriften (1.6.2017) vil vi allerede være langt inne i inneværende utredningsperiode. Det er også ønskelig at utredningsansvarlig på forespørsel får tilgang til/innsyn i nettmodeller for distribusjonsnettet for å kunne gjøre helhetlige vurderinger.

Ny betegnelse på høyeste nettnivå

Ingen kommentarer utover at vi støtter NVEs valg om å beholde begrepene regionalnett og distribusjonsnett.

Oppheving av bestemmelse om rapportering av komponentdata i grunnlagsrapporten

Vi er positive til forenklingene som oppnås ved utnyttelse av anleggsdatabasen Fosweb, og at bestemmelsen om rapportering av komponentdata i Grunnlagsrapporten oppheves. Mulige ulemper kan være at muligheten til å kunne følge den historiske utviklingen av kraftsystemet svekkes, og at referansen f.eks. lastflytberegninger har i et fast dokument nett faller bort. Fosweb bør logge endringer i nettet, gjerne med mulighet til å filtrere bort mindre viktige endringer. Vi forutsetter at Fosweb varsler utredningsansvarlig ved endringer av anleggsdata for anlegg i eget og tilgrensende utredningsområder (inkl. transmisjonsnettet), slik at bl.a. nettmodeller kan holdes oppdatert. Det må også avklares hvordan f.eks. konsulenter med tjenestelig behov skal få tilgang til komponentdata.

Tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i transmisjonsnettet


NVE foreslår et nytt tredje ledd i §21: «*Hovedrapporten skal også inneholde en vurdering av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i transmisjonsnettet*», og oppsummerer begrunnelsen slik: «*NVE mener på denne bakgrunn at det i hovedrapporten bør gis en beskrivelse av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i transmisjonsnettet for hvert fylke eller regionale utredningsområde.*»

Erfaring fra vårt utredningsområde viser at det kan være svært store forskjeller i innmatingskapasitet innen et fylke og utredningsområde. Dersom dette skal ha noen verdi i bl.a. utredningsarbeidet, må innmatingskapasiteten også oppgis pr. punkt i transmisjonsnettet, der det kan forventes å bli flaksehals for ny produksjon.

Øvrige forslag til endringer

Ingen kommentarer.

Med vennlig hilsen
ISTAD NETT AS



Gerthard Eidså
Daglig leder



Tor Rolv Time
Senioringeniør