

Deres ref.: 201700443
Vår ref.: 11895973

Dato: 30.09.2017

Kommentarer til høringsdokument 4-2017 om forslag til endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften

Det vises til NVEs høringsdokument 4-2017 med forslag om endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften.

BKK Nett støtter de fleste av endringen som NVE foreslår i denne høringen. Endringene vil bidra til å forbedre leveringskvaliteten til norske nettkunder, samt at kravene til oppfølging av nettkundene ved kvalitetsavvik blir tydeligere.

Noen av forslagene mener vi derimot må justeres eller forkastes. Disse forslagene blir kommentert og diskutert i det følgende:

§2A-4 Prosedyrer og korrespondanse mellom ansvarlig og berørt konsesjonær

NVE forslår at det innføres tidsfrister knyttet utveksling av informasjon mellom ansvarlig konsesjonær(AK) og berørt konsesjonær(BK) ved feil eller planlagte utkoblinger som medfører avbrudd som skal rapporteres til NVE. Nettselskapet(AK) skal innen en uke skriftlig informere mulige berørte konsesjonærer om driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i egne anlegg som kan ha forårsaket avbrudd eller redusert leveringskapasitet som skal rapporteres til NVE. Berørt konsesjonær(BK) skal innen tre uker skriftlig informere ansvarlig konsesjonær om nødvendige avbruddsdata.

Kommentar fra BKK Nett:

BKK Nett er positiv til at det settes tidsfrister for korrespondansen mellom ansvarlig og berørt konsesjonær, men mener at fristene må settes lengre.

Det er flere scenarioer som taler for lengre frist:

- Etter større/ekstreme værhendelser kan BKK Nett ha flere hundre feil- og avbruddsrapporter som skal registreres og analyseres. Det vil da være krevende å ha tilstrekkelig tilgang på ressurser med riktig kompetanse til å imøtekomme de korte tidsfristene som er satt i forslaget.
- Ved mer komplekse feilforløp trenger en noe tid til å innhente tilstrekkelig med informasjon om feilårsak.

Forslag fra BKK Nett er at skriftlig melding om feilhendelse fra AK til BK skal gjøre snarest, men senest 1 måned etter at hendelse inntraff. Videre skal nødvendig informasjon om avbruddsdata fra BK til AK oversende skriftlig snarest, men senest 2 måneder etter at avbruddet inntraff.

§2A-6 Spesifiserte data som skal rapporteres

Første ledd, bokstav r) angir i dag en liste med alle avbrudd som det rapporterende nettselskap er ansvarlig for å rapportere til NVE. Deriblant årsak, dato, varighet, avbrutt effekt m.m.

På bakgrunn av forslaget til endring i systemansvarsforskriften § 22(høringsdokument 61/2017), der det settes krav til at nettselskapene fortløpende gjennom året skal rapportere alle FASIT-rapporter til systemansvarlige, foreslår NVE å fjerne bokstav r) og dermed listen med hendelser som skal rapporteres til NVE slik at en unngår dobbelrapportering.

Kommentar fra BKK Nett:

BKK Nett støtter forslaget med å fjerne bokstav r) i forskriften for å unngå dobbelrapportering. Vi vil likevel påpeke at fristene som er satt til fortløpende rapportering i systemansvarsforskriften §22 er for korte og må utvides, se blant annet begrunnelse under forrige punkt (kommentarer til §2A-4). For øvrig vises det til BKK Netts kommentarer til NVEs forslag vedrørende endring om systemansvaret i kraftsystemet, høringsdokument 61/2017 for ytterlige begrunnelse.

§2A-8 Særlige bestemmelser om rapportering

Annet ledd for §2A-8 lyder i dag som følger:

Utkobling eller utløsning av forsyningen til en sluttbruker i et tidsrom der sluttbrukeren har skriftlig bekreftet at denne ikke har behov for elektrisitetsforsyning skal ikke rapporteres som avbrudd for denne sluttbrukeren.


Dette betyr at nettselskapet kan innhente skriftlig bekreftelse på at sluttbruker ikke har behov for elektrisitetsforsyning i det tidsrommet nettselskapet planlegger en utkobling. Dersom en slik bekreftelse foreligger skal det ikke rapporteres avbrudd/KILE i dette tidsrommet.


NVE ønsker å fjerne denne ordningen, med begrunnelse om at nettselskapet da har incentiver til å avtale seg bort fra å registrere avbrudd.

Kommentar fra BKK Nett:

BKK Nett mener dette er en ordning som gir incentiver for nettselskapet til å gjennomføre planlagte utkoblinger i et tidsrom der sluttbrukeren ikke har behov for elektrisitetsforsyning. Dette mener vi er en ordning som er til gunst både for sluttbruker og nettselskap, og at ordningen motiverer til en riktig og samfunnsrasjonell koordinering mellom sluttbrukeren og nettselskapene. BKK nett mener derfor at ordningen som følger av annet og tredje ledd i §2A-8 må videreføres.

Vennlig hilsen
BKK NETT AS


Wenche Teigland
Adm. direktør


Jens Skår
Divisjonssjef