



Norges vassdrags- og energidirektorat

**Sendes per epost til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)**

**Åpen**

Vår dato: 2017-09-29

Vår ref.:

Vår kontakt:

T:

Deres dato:

Deres ref.:

Side 1 av 1

**Høring – Forslag til endring i forskrift om leveringskvalitet – Norsk Hydros merknader**

Det vises til brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat datert 29. juni 2017 vedr forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (leveringskvalitetsforskriften). Norsk Hydro (Hydro) oversender med dette sine merknader til nevnte høringsforslag.

Hydro har betydelig kraftproduksjon og industrivirksomhet i det norske kraftsystemet, og har av den grunn synspunkter til reguleringen av Statnetts systemansvar.

**Ad forslag til endring av gjeldende § 2-1 Utbedring**

NVE foreslår å utvide gjeldende bestemmelse (§ 2-1) til å rette seg likelydende mot produsenter av elektrisk kraft, som sluttbrukere av elektrisk kraft, slik forskriftsteksten lyder per i dag. Hydro støtter NVEs intensjon med forslag til endret bestemmelse, og støtter at dette implementeres. Hydro ber imidlertid NVE vurdere ordlyden slik at det ikke senere blir uklart hva som er intensjonen med denne endringen. Hydro tolker NVEs intensjon slik at man uten ugrunnet opphold skal gjøre det mulig å gjenopprette full forsyning *fra* produsent, og ikke at man kun skal gjenopprette tilstrekkelig forsyning *til* produsent for å dekke nødvendig stasjonsforsyning eller lignende. NVE skriver blant annet at et viktig element er å få tilgjengelig kraftproduksjon ut på nettet. Videre er det slik at termen *avbrudd* kun omfatter sluttbrukere, det samme gjelder for termen *reduisert leveringskapasitet*. Terminologien i forslag til revidert første ledd, blir dermed ikke korrekt. Vi vil derfor foreslå at gjeldende § 2-1 første ledd beholdes, men at man etablerer et nytt ledd for å sikre det som vi oppfatter er NVEs intensjon med forslaget. Dersom NVE støtter dette, er det etter vår mening uviktig om dette blir nytt annet eller tredje ledd. Vårt forslag er som følger:

*De som omfattes av denne forskriften skal ved hendelser i egne anlegg, som medfører midlertidige kapasitetsinnskrenkninger for forsyning fra kraftverk, gjenopprette full nettkapasitet for forsyning fra de aktuelle kraftverk uten ugrunnet opphold. Produksjon av betydning for liv og helse skal prioriteres.*

Termen *hendelser* inkluderer driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger. Vi mener vårt forslag videre vil bidra til at aktører ikke ytterligere misforstår forslaget til å gjelde utbedring av alle flaskehalsen i nettet, men at dette gjelder midlertidige kapasitetsinnskrenkninger som direkte følge av driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger.

Med vennlig hilsen  
for Hydro Energi AS

Stein Øvstebø

Leder Kraftsystem, Nett og Konesjoner  
[stein.ovstebo@hydro.com](mailto:stein.ovstebo@hydro.com)