



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

DALANE KRAFT AS
Postboks 400
4379 EGRSUND

Vår dato: 07.04.2017
Vår ref.: 201700447-6 kv/jfj
Arkiv: 312 / 027.1C3
Deres dato:
Deres ref.: Jan-Kåre Kvinlaug

Saksbehandler:
Jakob Fjellanger
22959213

Dalane Kraft AS - Tillatelse til forlenget midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Honnefoss inntaksmagasin i Grødemvassdraget, Eigersund kommune

Vi viser til deres søknad av 05.04.2017 om tillatelse til forlenget midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Honnefoss inntaksmagasin i Grødemvassdraget.

Om søknaden

NVE har ved vedtak av 03.02.2017 gitt tillatelse til å senke vannstanden inntil 4 m under LRV i Honnefoss inntaksmagasin for perioden 01.02 - 31.03.2017. Dalane Kraft har ved epost 05.04 informert om at arbeidet er forsinket, bl.a. ved at turbinhjulet, som ble sendt til Sverige for overhaling, tidligst vil være ferdig uka etter påske. Med tid for montering og oppfylling antar Dalane Kraft at vannstanden ikke vil komme over LRV før ved utgangen av april.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har ikke lyktes med å få kontakt med ansvarlig for vassdragssaker i Eigersund kommune, men har vært i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland, og mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Fylkesmannen i Rogaland uttaler i telefonsamtale med NVE 07.04.2017 at de ikke har noen innvendinger mot at det gis forlenget perioden for fraviket som omsøkt.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Vi viser til vurderingene i vedtaket av 03.02.2017 om midlertidig tillatelse, og mener at de også er dekkende for vurderingene ved forlenget tillatelse. Vi legger til grunn at overhaling av turbinhjul og vedlikehold av vannvei er helt nødvendig for funksjonen og sikkerheten i kraftverket.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE vil imidlertid uttrykke at det er beklagelig at konsesjonæren ikke har informert NVE om at man ikke ville greie å holde seg innenfor den tillatelsen som tidligere ble gitt, og at fraviket fortsatte utover tidsperioden for tillatelsen. Brudd på tillatelser kan medføre reaksjon fra NVE.

Som uttrykt i vedtaket av 03.02.2017 mener NVE at vannstanden ikke må senkes raskere enn at både voksen fisk og ungfisk unngår stranding. Dette må undersøkes og om mulig dokumenteres ved inspeksjon og foto i reguleringssonen under nedtappingen. Dokumentasjonen skal vedlegges rapport om fraviket fra manøvreringsreglementet etter tiltakets avslutning, som oversendes NVE med kopi til Eigersund kommune og Fylkesmannen. Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at midlertidig tillatelse til videre senkning under LRV er til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Dalane Kraft AS kan senke vannstanden i Honnefoss inntaksdam inntil 4 m under LRV i perioden 07.-30.04.2017.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Ved variasjoner i vannstanden minner vi om at den ikke må senkes raskere enn at både voksen fisk og ungfisk unngår stranding. Dette må undersøkes og om mulig dokumenteres ved inspeksjon og foto i reguleringssonen under nedtapping. Dokumentasjonen skal vedlegges rapport om fraviket fra manøvreringsreglementet etter tiltakets avslutning, som oversendes NVE med kopi til Eigersund kommune og Fylkesmannen
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.04.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Eigersund kommune
Fylkesmannen i Rogaland