

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Saksb.: Ole Christian Skogstad
e-post: fmnoosk@fylkesmannen.no

Tlf:

Vår ref: 2017/3598

Deres ref: 201701036

Vår dato: 12.09.2017

Deres dato: 02.06.2017

Arkivkode: 563

Uttalelse til søknad om tiltak - Reguleringsmagasin Øvre- og Nedre Russvik Kraftverk - Tysfjord

Fylkesmannen viser til oversendelse datert 02.06.17. Vi beklager sent svar.

Saken gjelder søknad om tillatelse til å regulere Øvre og Nedre Russvikvatn i Tysfjord kommune. Tillatelse til bygging av Øvre og Nedre Russvik kraftverk ble gitt hhv. i 2014 og 2012. Kraftverkene er ikke bygget. Det søkes nå om konsesjon til å regulere Øvre Russvikvatn med to meter heving og tre meter senkning (tilsammen fem meter regulering), og til å regulere Nedre Russvikvatn med inntil to meter senkning. Begge magasinene planlegges med effektkjøring. Produksjonsgevinsten av reguleringene vil samlet bli om lag tre GWh.

De største negative effektene av endringssøknaden er knyttet til det akvatiske miljøet og til landskapsvirkningene. Når det gjelder virkningene for naturmangfoldet deler vi Ecofacts vurderinger. Raskere og hyppigere endringer i vannføring i elvene enn opprinnelig tilstand vil redusere bunndyrsamfunnet både med hensyn på tetthet og artsmangfold.

Når det gjelder landskapspåvirkningen, vil denne øke betraktelig dersom det gis tillatelse til regulering av Øvre Russvikvatn. Fylkesmannen har ingen vesentlige innvendinger til søknaden, men stiller spørsmål om produksjonsgevinsten er av en slik størrelse at det forsvaret et betydelig mer omfattende inngrep i Russvikdalen.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Tysfjord kommune