

From: Kjelstrup Joachim
Sent: 23. april 2018 13:15
To: 'postmottak@tysfjord.kommune.no'; 'Nordland fylkeskommune';
'fmnopost@fylkesmannen.no'; 'Samediggi/Sametinget'; 'Karl Karlsen'
Cc: 'Torbjørn Sneve'
Subject: Øvre Russvikvatn - endring av planer - begrenset høring - sak 201701036
Attachments: Planendring Øvre Russvik.pdf

NVE ber om innspill til Nordkrafts endringer i planer for Øvre Russvik kraftverk og regulering av Øvre Russvikvatn. Reguleringen av Nedre Russvikvatn er uendret.

Nordkraft har i brev datert 20.04.2018 (vedlagt) informert NVE om at de ønsker å trekke søknaden om fem meter regulering av Øvre Russvikvatn. Utover denne endringen ønsker Nordkraft at NVE behandler søknaden datert 27.03.2017 som den er. (Søknaden ble sendt på høring 02.06.2017).

Det innebærer at det fortsatt søkes om:

- å flytte Øvre Russvik kraftverks inntak ca. 70 meter oppstrøms. Toppen av dammen vil da ha samme høyde som Øvre Russvikvatns normale vannstand (kote 536).
- å overføre bekken - fra breen under Presttinden - til Øvre Russvikvatn.

I følge Nordkraft ville de opprinnelige planene – inkludert fem meter regulering av Øvre Russvikvatn – økt produksjonen i Øvre Russvik kraftverk med 1,5 GWh/år. Uten fem meter regulering reduseres økningen i produksjon til ca. 0,5 GWh/år (fra 9,8 til 10,3 GWh/år).

Sakspapirer og fullstendig søknad er tilgjengelige på saken [nettside](#).

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonsaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen 16.05.2018.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Joachim Kjelstrup | overingeniør

NVE | Konsesjonsavdelingen | Seksjon for ny vannkraft

22 95 91 47 | 917 10 966

